

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OT FIT 20/220-240/500 CS

OT FIT 30/220-240/700 CS

OT FIT 40/220-240/1A0 CS

1) **OPTOTRONIC® OT FIT 30/220-240/700 CS LED 控制装置**
Constant Current LED Power Supply

		I _{rated} (mA)	P _{rated} (W)	U _{rated} (V _{dc})	f _{in} [Hz]	f _{sw} [kHz]	T _a [°C]	λ
OFF	OFF	500	21				0.12	0.9C-0.9B
OFF	ON	500	25	23-42	220-240V 50/60Hz	0.14	20...+50	0.93C-0.9B
ON	OFF	650	27			0.15		0.95-0.9B
ON	ON	700	30			0.16		0.95-0.9B


Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 96153 Augsburg
 Germany
 www.inventronicsglobal.com
 SEC ***
 U_{OUT}=60V
 LED Only

2)

3) **Wire preparation:** IS 15885
 Push in (Part 2/Sec 13)
 s: 0.5-1.5
 f: 0.75-1.5
 7-8 mm

4)

picture only for reference, valid print on product⁵⁾



	20 W	30 W	40 W
B16 	60	44	19
B10 	38	27	11
A 	≤ 4 A	≤ 5 A	≤ 35 A
T_H	50 μs	70 μs	200 μs
V_{NAC}	198 – 264 V		

Ⓒ) Installing and operating information:

Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage is outside the voltage range given on the driver.

Wiring information:

Do not connect the outputs of two or more units. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21-22. Lines 21/22 max. 2 m whole length excl. modules. Output current selection via DIP-switch in mains off mode only. Hot plug-in or secondary switching of LEDs is not permitted. Please make sure to switch off the driver via L.

Technical support: www.inventronicsglobal.com

- 1) Constant current LED Power Supply; 2) t_c point; 3) Wire Preparation: Push in; 4) Made in China; 5) picture only for reference, valid print on product; 6) Year; 7) Week

Ⓓ) Installations- und Betriebshinweise:

Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn sich die Ausgangsspannung außerhalb des auf dem Treiber angegebenen Spannungsbereichs befindet.

Verdrahtungshinweise:

Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21 bis 22 Netzversorgung angelegt wird. Max. Gesamtlänge der Leitungen 21/22 ohne Module 2m. Die Ausgangsstromauswahl erfolgt nur im netzspannungsfreien Zustand durch die DIP-Schalter. Der Anschluss von LEDs im laufenden Betrieb oder sekundäres Schalten ist nicht zulässig. Bitte achten Sie darauf, den Treiber über L auszuschnalten. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com

- 1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2) t_c -Punkt; 3) Kabelvorbereitung: Einstecken; 4) Hergestellt in China; 5) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 6) Jahr; 7) Woche

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(F) Informations pour l'installation et le fonctionnement :

Connecter uniquement un type de charge LED. Le module LED s'éteint lorsque la tension de sortie ne respecte pas la plage de tension mentionnée sur le conducteur.

Informations de câblage :

Ne pas brancher les fils de sortie de deux unités ou plus. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes 21-22. Lignes 21/22 longueur totale max. 2 m hors modules. Sélection du courant de sortie via commutateur DIP : couper impérativement l'alimentation secteur au préalable. Le branchement à chaud ou la communication secondaire des LED ne sont pas autorisés. S'assurer d'éteindre le pilote via L.

Support technique : www.inventronicsglobal.com

1) Alimentation LED courant constant ; 2) Point T_C ; 3) Préparation des fils : push-in ; 4) Fabrication en Chine ; 5) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit ; 6) Année ; 7) Semaine

(I) Informazioni su installazione e funzionamento:

Collegare solo il tipo di carico LED. Il modulo LED si spegne quando la tensione di uscita è al di fuori dell'intervallo di tensione indicato sul driver.

Informazioni sul cablaggio:

Non collegare insieme le uscite di due o più unità. L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali 21-22. Linee 21/22 max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi. Selezione corrente in uscita via DIP switch solamente con rete in modalità spento. Non sono permessi l'hot swap o lo switching secondario dei LED. Si prega di disattivare il driver via L.

Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Punto t_C; 3) Preparazione cavo: spingere; 4) Prodotto in Cina; 5) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 6) Anno; 7) Settimana

(E) Indicaciones de instalación y funcionamiento:

Conecte solo los tipos de carga LED. El módulo LED se apaga cuando la tensión de salida está fuera del intervalo de tensión indicado en el driver.

Indicaciones sobre cableado:

No conecte a la vez las salidas de dos o más unidades. La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales del 21 al 22. La longitud total máxima de las líneas 21/22 sin módulo es de 2 m. Ajuste de la corriente de salida mediante el interruptor DIP solo con la red en modo apagado. No admita la conexión en caliente o una comunicación secundaria de las LED. Asegúrese de desconectar el conductor mediante L.

Soporte técnico: www.inventronicsglobal.com

1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto t_C; 3) Preparación del cableado; pulsar el botón; 4) Hecho en China; 5) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 6) Año; 7) Semana

(P) Informação de instalação e funcionamento:

Ligue apenas a LEDs. O desligamento do módulo LED ocorre quando a tensão de saída estiver fora do intervalo de tensão especificada no controlador.

Informação sobre ligação dos cabos:

Não interligue as saídas de duas ou mais unidades. O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais 21-22. Linhas 21/22 máx. 2 m de comprimento total excluindo os módulos. Seleção da corrente de saída via interruptor DIP apenas com a tensão de rede desligada. Hot-plug ou comutação secundária de LEDs não são permitidos. Certifique-se de desligar o controlador via L.

Apoio Técnico: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) Ponto t_C; 3) Preparação dos Fios: Empurrar; 4) Fabricado na China; 5) imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 6) Ano; 7) Semana

(GR) Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού:

Συνδέστε μόνο τύπο φορτίου LED. Η μονάδα LED απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου είναι εκτός του εύρους τάσης που έχει οριστεί για τον οδηγό.

Πληροφορίες καλώδιωσης:

Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21-22 συνδεθούν με τροφοδοσία ρεύματος. Γραμμές 21/22 2 μέτρα max, συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες. Επιλογή ρεύματος εξόδου μέσω διακόπτη DIP μόνο σε λειτουργία απενεργοποίησης δικτύου. Δεν επιτρέπονται εν λειτουργία βιομηχανία και δευτερεύουσα ενεργοποίηση των LED. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον οδηγό μέσω του L. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

1) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED; 2) Σημείο δοκιμής t_C; 3) Προετοιμασία καλωδίου: Σπρώξτε προς τα μέσα; 4) Χώρα προέλευσης Κίνα; 5) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπωση είναι στο προϊόν; 6) Έτος; 7) Εβδομάδα

(NL) Installatie- en gebruiksinstructies:

Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. De ledmodule zal worden uitgeschakeld wanneer de uitgangsspanning buiten het spanningsbereik op de driver valt.

Informatie over bedrading:

Sluit de uitgangsrdraden van twee of meer eenheden niet op elkaar aan. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21-22. Leidingen 21/22 max. 2 m totale lengte excl. modules. Selecteer de uitgangsstroom via een DIP-switch alleen als de netspanning uit staat. Hot-plug-in of secundair schakelen van leds is niet toegestaan. Zorg dat u de driver uitschakelt via L.

Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com

1) Constante stroom LED voeding; 2) t_C-punt; 3) Kabelvoorbereiding: indrukken; 4) Geproduceerd in China; 5) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 6) Jaar; 7) Week

(S) Installations- och bruksinformation:

Anslut endast laster av LED-typ. LED-modulen kommer att stängas av när utspänningen är utanför det spänningsintervall som anges på drivrutinen.

Inkopplingsinformation:

Koppla inte samman två eller flera enheters utgående ledningar. Enheten går sönder om nästströmmen ansluts till kontaktarna 21-22. Den maximala totala längden på ledningarna 21/22 är 2 m utan moduler. Val av utgående ström endast via DIP-omkopplare med huvudströmmen bortkopplad. Inkoppling av LED-lysdioder under spänning är inte tillåtet. Var noga med att stänga av drivenheten via L.

Tekniskt stöd: www.inventronicsglobal.com

1) Konstantström LED-strömförsörjning; 2) t_C-punkt; 3) Ledningsförberedelse: Tryck in; 4) Tillverkad i Kina; 5) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten; 6) År; 7) Vecka

(FIN) Asennus- ja käyttötieto:

Kytke ainoastaan led-kuormitustyypin. LED-moduuli kytkeytyy pois päältä, kun lähtöjännite on ohjaimessa määritetyyn jännitealueen ulkopuolella.

Kytkentätiedot:

Älä kytke kahden tai useamman yksikön lähtöjohtoja toisiinsa. Yksikkö vahingoittuu jos kytkentärimät 21-22 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21/22 maks. 2 m kokonaispituus. Lähtövirran valinta DIP-kytkimellä ainoastaan, kun sähköverkko on poiskytetty. LEDien käytön aikana vaihto tai toissijainen kytkentä ei ole sallittua. Muista kytkeä ohjain pois päältä L:n kautta.

Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com

1) Tasavirtalähde led-moduulille; 2) t_C-piste; 3) Johdon valmistelu: Työnää sisään; 4) Valmistettu Kiinaan; 5) kuva on vain viitteellinen, tuotteen painettu on pätevä; 6) Vuosi; 7) Viikko

(N) Installasjons- og driftsinformasjon:

Koble kun til LED-lastyper. LED-modulen blir slått av når utgangsspenningen er utenfor spenningsområdet som er angitt på driveren.

Kablingsinformasjon:

Ikke koble sammen utgangsledninger for to eller flere enheter. Enheten er permanent skadet hvis strømmettet brukes til terminalene 21-22. Ledningene 21/22 maks. 2 m full lengde ekskl. moduler. Utgangsstrømmen må kun velges med DIP-bryter når strømmen er slått av. Fra- og tilkobling eller sekundært bytte av LED-lamper mens enheten er på, er ikke tillatt. Pass på at du slår av driveren via L. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com

1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) t_C-punkt; 3) Klargjøring av wire (kabel): Trykk inn; 4) Produsert i Kina; 5) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet; 6) År; 7) Uke

(DK) Installations- og driftsoplysninger:

Tilslut kun LED af belysningsarten. LED-modulet slukkes, når udgangsspændingen ligger uden for det spændingsområde, der er anført på driveren.

Anvisninger for ledningsforing:

Forbind ikke udgangsledningerne fra to eller flere enheder. Enheden skades permanent, hvis netstrømmen tilsluttes klammerne 21-22. Linjerne 21/22 maks. 2 m fuld længde eksklusive moduler. Udgangsstrømmen via DIP-omskifteren må kun vælges ved frakoblet netstrøm. Led-tilslutning eller sekundær strømslutning af LED'er er ikke tilladt. Sorg for at slukke for driveren via L.

Teknisk assistance: www.inventronicsglobal.com

1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) t_C-punkt; 3) Forberedelse af ledning: Tryk ind; 4) Fremstillet i Kina; 5) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produkt; 6) År; 7) Uge

OPTOTRONIC® LED Power Supply

Ⓒ Informace k instalaci a provozu:

Připojte pouze LED zátěž. Modul LED se vypne, když je výstupní napětí mimo rozsah napětí udaného vodičem.

Informace k zapojení:

Nespojujte dohromady výstupní kabely dvou či více jednotek. Jednotka je trvale poškozena, jestliže je na svorky 21-22 připojeno síťové napětí. Vedení 21/22 max. 2 m plná délka bez modulu. Nastavení výstupního proudu prostřednictvím přepínače DIP pouze v režimu vypnutí přívodu energie. Zapojení za provozu nebo sekundární přepínání LED diod není dovoleno. Ujistěte se, že ovládač vypínáte přes L. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Napájení LED konstantním proudem; 2) bod měření teploty T_c ; 3) Příprava vodiče: Svrorka s perovým kontaktem; 4) Vyrobeno v Číně; 5) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 6) Rok; 7) Týden

Ⓒ Informация по монтажу и использованию:

Подключайте только светодиодные устройства. Светодиодный модуль выключится, когда выходное напряжение выйдет за пределы диапазона, указанного на драйвере.

Информация о подключении:

Не подключайте выходные провода двух или более устройств. Устройство будет необратимо повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам 21-22. Выходы 21/22 макс. общая длина – 2м, искл. модули. Регулировка выходного тока с помощью DIP-переключателя только в режиме отключения сетевого питания. Горячее подключение или вторичная коммутация светодиодов не допускается. Обязательно выключайте драйвер через L. Техническая поддержка: www.inventronicsglobal.com

1) Питание светодиодов постоянным током; 2) датчик контроля теплового режима; 3) Подготовка провода: вставка нажатием; 4) Сделано в Китае; 5) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте; 6) Год; 7) Неделя

Ⓒ Ақпаратты орнату және қолдану туралы ақпарат:

Тек LED күк түрін қосыңыз. Шығыс кернеу драйверде берілген кернеу диапозонынан тыс болғанда, жарық диодның модулі өшіп қалады.

Сымдар жүйесі туралы ақпарат:

Екі не одан көп блоктың шығыс сымдарын бірге жалғамансыз. Егер электр желісі 21-22 терминалдарына, 21/22 желілеріне, барынша ұзындығы 2 м модульдеріне қатысты қолданылса, қондырғы тұрақты түрде істен шығыды. Шығыс токты тек қана қуат желісінің өшірулі режимінде DIP ауыстырып-қосқышы арқылы таңдауға болады. Жарық диодтарын ыстық күйде жалғауға немесе қосқышы ауыстырып қосуға рұқсат етілмейді. Драйверді L арқылы өшіруді ұмытпаңыз.

Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com

1) Тұрақты LED ток көзі; 2) Т_c нүктесі; 3) Сымды дайындау: Итеру; 4) Қытайда жасалған; 5) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды басылым өнімде; 6) Жыл; 7) Апта

Ⓒ Beépítési és működési információk:

Csak LED jellegű terhelést csatlakoztasson. A LED-modul csak akkor működik, ha a kimeneti feszültség túllépi a transzformátoron megadott feszültségstartományt.

Vezetékezés információ:

Ne csatlakoztassa egymáshoz két vagy több egység kimenő vezetékét. A készülék törökmege, ha a hálózati feszültség a 21-22 terminálra kerül. A 21/22 terminálokön lévő vezeték maximális hossza 2 m. A kimeneti áramerősséget DIP-kapcsolón keresztül csak feszültségmentesített módban lehet kiválasztani. A LED-ek működés közbeni vagy másodlagos csatlakoztatása nem engedélyezett. A meghajtót mindig az L-en keresztül kapcsolja ki.

Teknical támogatás: www.inventronicsglobal.com

1) Áramgenerátor LED tápegység; 2) hővédelmi egység; 3) Huzalok előkészítése: nyomja be; 4) Származási hely: Kína; 5) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a termékén; 6) Év; 7) Hét

Ⓒ Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania:

Podłączaj wyłącznie diodowe źródła światła. Moduł LED zostanie wylączone, gdy napięcie wyjściowe będzie poza zakresem napięcia podanym na sterowniku.

Wskazówki dotyczące okablowania:

Nie łącząc ze sobą przewodów wyjściowych dwóch lub większej liczby zasilaczy. Doprowadzenie napięcia do zacisków 21-22 spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Maksymalna łączna długość przewodów 21/22 wynosi 2 m bez modułu. Wyboru prądu wyjściowego za pomocą przełącznika dwustanowego dokonywać tylko w trybie wylączonego napięcia sieciowego. Podłączanie przy włączonym zasilaniu oraz dodatkowe przełączanie źródeł światła LED są niedozwolone. Upewnij się, że wylączone sterownik przy użyciu L.

Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com

1) Zasilacz prądowy do LED; 2) punkt pomiaru temperatury T_c ; 3) Przygotowanie przewodu: wepnąć; 4) Wyprodukowano w Chinach; 5) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie; 6) Rok; 7) Tydzień

Ⓒ Informácie o inštalácii a prevádzke:

Pripájajte len zaťaženie typu LED. Modul LED sa vypne, keď je výstupné napätie mimo rozsahu napätia udaného vodičom.

Informácie o zapojení:

Nespojajte spolu výstupné vodiče dvoch alebo viacerých jednotiek. V prípade použitia hlavného vedenia na terminály 21 – 22 dôjde k trvalému poškodeniu zariadenia. Vedenia 21/22 môžu mať maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez modulu. Výber výstupného prúdu prostredníctvom DIP prepínača len v režime vypnutého sieťového napájania. Priame pripojenie alebo sekundárne pripájanie LED diód nie je povolené. Zabezpečte, aby bol ovládač vypnutý prostredníctvom L. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) LED napájací zdroj s konštantným prúdom; 2) bod merania teploty T_c ; 3) Príprava vodiča: Svrorka s perovým kontaktem; 4) Vyrobené v Číně; 5) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku; 6) Rok; 7) Týždeň

Ⓒ Informacije o namestitvi in delovanju:

Priključite samo LED vrsto obremenitve. Če pade izhodna napetost zunaj območja napetosti, navedenega na gonilniku, se modul LED izklopi.

Informacije o ožičenju:

Ne povežite izhodnih žic dveh ali več enot. Enota je trajno poškodovana, če omeženo napetost se uporablja za terminalov 21-22. Največja skupna dolžina linija 21/22 brez modulov je 2 m. Izbor izhodnega toka prek stikala DIP samo pri izklopljenem omeženem napajanju. Priključitev vročega vtiča ali sekundarno preklopjanje diod LED nista dovoljena. Poskrbite, da boste gonilnik izklopili prek L. Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Stalni tok napajanje LED; 2) senzor temperature; 3) Priprava žice: potisnite noter; 4) Izdelano na Kitajskem; 5) Slika je samo za referenco, veljaven natis je na izdelku; 6) Leto; 7) Teden

Ⓒ Kurulum ve işletim bilgisi:

Sadece LED yük türünü bağlayın. Çıkış voltajı sürücüde belirtilen voltaj aralığından dışına çıktığında modülün kapanır.

Kablo bağlantısı bilgisi:

İki veya daha fazla ünitenin çıkış kablolarını birbirine bağlamayın. 21-22 terminaline sebekte voltaj uygulanırsa ünite kalıcı olarak hasar görebilir. Hatlar 21/22, modüller hariç tam olarak maks. 2 m'dir. Çıkış akımı düzenlemesi yalnızca sebekte kapalı modundayken DIP anahtarı aracılığıyla. LED'ler çalışır durumdakayken parça ekleyip çıkarmak veya devreye ikincil bir anahtar eklemek yasaktır. Sürücüyü L aracılığıyla kapattığınızdan emin olun.

Teknik destek: www.inventronicsglobal.com

1) Sabit akım LED Güç Kaynağı; 2) T_c ölçüm noktası; 3) Tel Hazırlama: İçeri it; 4) Çin'de üretilmiştir; 5) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürün üzerindedir; 6) Yıl; 7) Hafta

Ⓒ Informacije o ugradnji i rukovanju:

Spojte samo LED vrstu opterećenja. LED modul se isključuje kad izlazni napon bude izvan naponskog raspona na upravljačkom sklopu.

Informacije o ožičenju:

Nemojte spajati izlazne žice dviju ili više jedinica. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primjeni na priključke 21-22. Maks. ukupna dužina vodova 21/22 izuzev modula je 2 m. Izlaznu struju putem DIP prekidača odaberite samo kada je napon isključen. Priključivanje LED žaruljica na prekidače aktivnog izvora napajanja nije dopušteno. Obavezno isključite pogon putem L-a.

Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

1) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje je. energiju; 2) točka T_c ; 3) Priprema žica: gumite; 4) Zemlja podrijetla: Kina; 5) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu; 6) Godina; 7) Tjedan

Ⓒ Instrucțiuni de montaj și operare:

Conectați numai sarcini tip LED. Modulul LED va fi închis când tensiunea de ieșire este în afara intervalului pentru tensiune asociat driverului.

Indicații de cablare:

Nu conectați la un loc firele de ieșire a două sau mai multe unități. Unitatea va suferi daune permanente dacă bornele 21-22 sunt alimentate cu tensiune de rețea. Lungimea maximă a conductorilor 21/22 este de 2 m, fără modul. Selectarea curentului de ieșire prin comutatorul DIP se face numai în modul decuplat de la rețea. Nu sunt permise cuplarea la cold sau comutarea secundară a LED-urilor. Asigurați-vă că opriți driverul prin L.

Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com

1) Sursa de alimentare pt LED cu curent continuu; 2) punct de control al temperaturii; 3) Pregătirea firelor: a se împinge înăuntru; 4) Produs în China; 5) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs; 6) An; 7) Săptămâna

(86) Информация за монтаж и работа:

Свързвайте само светодиодни товари. LED модулът ще се изключи, когато изходното напрежение е извън обхвата на напрежението, посочен на контролния модул.

Инструкция за окабеляване:

Не свързвайте заедно изходните жици на два или повече модула. Устройството е напълно повредено ако захранващото напрежение се подаде към клемите 21-22. Мак. 2 м без модула цялостна дължина на линия 21-22. Изходният ток се избира чрез DIP превключвател само в режим на изключено електрозахранване. Не е разрешено „горещо“ включване или вторично превключване на LED светодиодиите. Не забравяйте да изключите контролния модул чрез L.

Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com

- 1) Светодиодно захранване с постоянен ток;
- 2) t_c точка;
- 3) Подготовка на проводника: Вкарайте;
- 4) Страна на произход: Китай;
- 5) Изображението е само за информация, точно изображение върху продукта;
- 6) Година;
- 7) Седмича

(87) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta:

Ühendage ainult LED võimsustüübiga. LED-moodul lülitatakse välja, kui väljundpinge on väljaspool juhi antud pingevahemikku.

Juhtmete paigaldamine:

Ärge ühendage omavahel kahe või rohkema üksuse väljundjuhet. Seade puruneb jäädavalt, kui toitejuhtmed ühendatakse klemmidele 21-22. Juhtmete 21/22 korpustikus max 2 m, ilma mooduliteta. Väljundvoolu valimine DIP-lüliti kaudu üksnes väljalülitatud peavooluga. Valgusdioodeid käigutlüliti ja teisene lülitis ei ole lubatud. Lülitage ajam kindlasti välja L-i kaudu.

Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com

- 1) LED püsivooluallikas;
- 2) t_c -punkt;
- 3) Juhtme ettevalmistus: lükka sisse;
- 4) Valmistatud Hiinas;
- 5) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel;
- 6) Aasta;
- 7) Nädal

(11) Installavimo ir naudojimo informacija:

Pajunkite tik LED apkrovos tipą. LED modulis bus išjungtas, kai išvesties įtampa nepateks į įtampos diapazoną, kuris nurodytas ant bloko.

Laidų išvedžiojimas/pajungimas:

Nesujunkite kartu dviejų ar daugiau įrenginių išvesčių laidų. Įrenginys greičiausiai bus sugadintas, jei maitinimo srovė pajungiama prie gnybtų 21-22. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 2m. Išvesties srovės pasirinkimas per DIP jungiklį galimas tik išjungus tinklo maitinimą. Veikiantį LED negalima prijungti ir perjungti pagalbinio būdu. Bloką būtina išjungti per L.

Techinė pagalba: www.inventronicsglobal.com

- 1) Nuolatinės srovės LED maitinimo tiekimas;
- 2) t_c taškas;
- 3) Laidų paruošimas: įstumti į prijungimo vieta;
- 4) Pagaminta Kinijoje;
- 5) paveikslėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminio;
- 6) Metai;
- 7) Savaitė

(88) Εισαγωγή: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(89) Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(90) Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland


(91) Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

(92) Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(93) Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(94) Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург

(85) OT FIT 20 CS, OT FIT 30 CS, OT FIT 40 CS classified as "Non IC": The independent LED driver cannot be abutted against or covered by normally flammable materials or used in installations where building insulation or debris is, or may be, present in normal use. No use for residential installations. The minimum clearance distance from the top and sides of the independent LED driver to normally flammable building elements is A=B=C=10mm.



INVENTRONICS is a licensee of ams OSRAM. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.



C10449057
G15124979
30.08.23



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com