

ELEMENT LED Power Supply

EM FIT 18/220-240/350 D CS L G2 1)

ELEMENT
EM FIT 18/220-240/350 D CS L G2
 Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN2	I _{rated} [mA]	P _{rated} [W]	U _{rated} [Vdc]	U _{in} / f _n	I _{in} [A]	t _a [°C]	PF
OFF	OFF	200	10.8	25-54	220-240V	0.061		0,6C-0,9C
OFF	ON	250	13.5	25-54	50/60Hz	0.074	-25...+60	0,7C-0,94C
ON	OFF	300	16.2	25-54		0.084		0,8C-0,95
ON	ON	350	18.9	25-54		0.097		0,9C-0,98

2) 3)

Connect PE to case or PIN 3
 wire preparation push in
 S: 0.5 - 1.5 mm
 f: 0.75 - 1.5 mm
 7-8mm
 U-OUT=250V
 LED Only

LED+ ● 21
 LED- ● 22

ON OFF
 2
 1

inventronics
 Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
 www.inventronicsglobal.com

Made in China

OSRAM

t_c = 75 °C

EM FIT 40/220-240/350 D CS L G2

picture only for reference, valid print on product⁵⁾

ELEMENT
EM FIT 40/220-240/350 D CS L G2
 Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN2	I _{rated} [mA]	P _{rated} [W]	U _{rated} [Vdc]	U _{in} / f _n	I _{in} [A]	t _a [°C]	PF
OFF	OFF	200	24	40-120	220-240V	0.118		0,7C-0,95
OFF	ON	250	30	40-120	50/60Hz	0.151	-25...+55	0,8C-0,96
ON	OFF	300	36	40-120		0.175		0,9C-0,97
ON	ON	350	42	40-120		0.200		0,9C-0,97

2) 3)

Connect PE to case or PIN 3
 wire preparation push in
 S: 0.5 - 1.5 mm
 f: 0.75 - 1.5 mm
 7-8mm
 U-OUT=250V
 LED Only

LED+ ● 21
 LED- ● 22

ON OFF
 2
 1

inventronics
 Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
 www.inventronicsglobal.com

Made in China

OSRAM

t_c = 75 °C

EM FIT 60/220-240/350 D CS L G2

picture only for reference, valid print on product⁵⁾

ELEMENT
EM FIT 60/220-240/350 D CS L G2
 Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN2	I _{rated} [mA]	P _{rated} [W]	U _{rated} [Vdc]	U _{in} / f _n	I _{in} [A]	t _a [°C]	PF
OFF	OFF	200	35.0	90-175	220-240V	0.170		0,7C-0,96
OFF	ON	250	43.7	90-175	50/60Hz	0.211	-25...+50	0,8C-0,96
ON	OFF	300	52.5	90-175		0.256		0,9C-0,97
ON	ON	350	61.2	90-175		0.296		0,9C-0,98

2) 3)

Connect PE to case or PIN 3
 wire preparation push in
 S: 0.5 - 1.5 mm
 f: 0.75 - 1.5 mm
 7-8mm
 U-OUT=250V
 LED Only

LED+ ● 21
 LED- ● 22

ON OFF
 2
 1

inventronics
 Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
 www.inventronicsglobal.com

Made in China

OSRAM

t_c = 75 °C

EM FIT 75/220-240/550 D CS L G2

picture only for reference, valid print on product⁵⁾

ELEMENT
EM FIT 75/220-240/550 D CS L G2
 Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN2	I _{rated} [mA]	P _{rated} [W]	U _{rated} [Vdc]	U _{in} / f _n	I _{in} [A]	t _a [°C]	PF
OFF	OFF	350	75.8	90-216	220-240V	0.341		0,9C-0,97
OFF	ON	400	75.2	90-188	50/60Hz	0.343	-25...+50	0,9C-0,97
ON	OFF	500	75.0	90-150		0.355		0,9C-0,98
ON	ON	550	74.8	90-136		0.349		0,9C-0,98

2) 3)

Connect PE to case or PIN 3
 wire preparation push in
 S: 0.5 - 1.5 mm
 f: 0.75 - 1.5 mm
 7-8mm
 U-OUT=250V
 LED Only

LED+ ● 21
 LED- ● 22

ON OFF
 2
 1


inventronics
 Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
 www.inventronicsglobal.com

Made in China

OSRAM

t_c = 75 °C

picture only for reference, valid print on product⁵⁾



	18W	40W	60W	75W
B10	31x	13x	13x	8x
B16	50x	22x	21x	13x
B25	79x	34x	33x	21x
C10	52x	23x	20x	14x
C16	84x	36x	31x	22x
C25	132x	57x	49x	35x
	≤ 35 A pk	≤ 50 A pk	≤ 40 A pk	≤ 60 A pk
T_H	75 μs	120 μs	170 μs	170 μs

B

Pin1	Pin2	Output current I _{rated} [mA]			
		18W	40W	60W	75W
OFF	OFF	200	200	200	350
OFF	ON	250	250	250	400
ON	OFF	300	300	300	500
ON	ON	350	350	350	550

AB469470055

0 21 06 000000

AB469470055
 O210600000

Year⁹⁾ Week¹⁰⁾

inventronics

ELEMENT LED Power Supply

Ⓜ Information for installation and operation (non isolated driver):

Connect only LED modules. LED module will be switched off when output voltage is outside the voltage range given on the driver.

Wiring information (see fig. A):

The light fixture maker is the final responsible for the proper PE connection. Do not connect the outputs of two or more units. Output current selection via DIP-switch in mains off mode only (see fig. B). Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21-22. Total length of wires connected to terminals 21-22 max. 2m (excl. length of LED modules). Please make sure to switch off the driver via L.

Technical support: www.inventronicsglobal.com

1) Constant current LED Power Supply; 2) t_c point; 3) Connect PE to case or PIN 3; wire preparation; push in; 4) Made in China; 5) picture only for reference, valid print on product; 6) Mains; 7) Input; 8) Output; 9) Year; 10) Week

Ⓜ Installations- und Betriebshinweise (nicht isolierter Treiber):

Schließen Sie nur LED-Module an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn sich die Ausgangsspannung außerhalb des auf dem Treiber angegebenen Spannungsbereichs befindet.

Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A):

Der Leuchtenhersteller ist letztlich für den ordnungsgemäßen PE-Anschluss verantwortlich. Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Die Ausgangsstromauswahl erfolgt nur im netzspannungsfreien Zustand durch die DIP-Schalter (siehe Abb. B). Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21 bis 22 Netzversorgung angelegt wird. Die Gesamtlänge der Leitungen an den Anschlüssen 21-22 darf 2 m nicht überschreiten (LED-Modul-Länge nicht eingerechnet). Bitte achten Sie darauf, den Treiber mit L auszuschalten.

Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com

1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2) t_c -Punkt; 3) PE mit Gehäuse oder PIN 3 verbinden; Drahtvorbereitung; einstecken; 4) Hergestellt in China; 5) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 6) Netzversorgung; 7) Eingang; 8) Ausgang; 9) Jahr; 10) Woche

Ⓜ Informations pour l'installation et le fonctionnement (pilote non isolé) :

Branchement avec modules LED uniquement. Le module LED s'éteint lorsque la tension de sortie ne respecte pas la plage de tension mentionnée sur le conducteur.

Informations de câblage (voir fig. A) :

Le fabricant du luminaire est le responsable final de la connexion PE appropriée. Ne pas brancher les sorties de deux unités ou plus. Sélection du courant de sortie via commutateur DIP : couper impérativement l'alimentation secteur au préalable (voir fig. B). Le raccordement secteur aux bornes 21-22 cause des dommages irréversibles à l'unité. Longueur maximale de ligne LED+/LED- : 2 m sans modules. S'assurer d'éteindre le pilote via L.

Support technique : www.inventronicsglobal.com

1) Alimentation LED courant constant; 2) Point t_c ; 3) Connecter PE au boîtier ou à la FICHE 3; préparation du câble; pression; 4) Fabrication en Chine; 5) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 6) Alimentation électrique; 7) Entrée; 8) Sortie; 9) Année; 10) Semaine

Ⓜ Informazioni sui installazione e funzionamento (driver non isolato):

Collegare solo i moduli LED. Il modulo LED si spegne quando la tensione di uscita è al di fuori dell'intervallo di tensione indicato sul driver.

Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A):

Il produttore dell'apparecchio per illuminazione è il responsabile finale del collegamento PE corretto. Non connettere le uscite di due o più unità. Selezione corrente in uscita via DIP switch solamente con rete in modalità spento (vedere fig. B). L'unità è danneggiata permanentemente se la tensione di rete viene applicata ai terminali 21-22. Lunghezza totale dei cavi connessi ai terminali 21-22 max. 2 m (moduli LED esclusi). Si prega di disattivare il driver via L.

Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Punto t_c ; 3) Collegare PE all'involucro, oppure al pin 3; cablare; inserire i cavi; 4) Prodotto in Cina; 5) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 6) Rete; 7) Ingresso; 8) Uscita; 9) Anno; 10) Settimana

Ⓜ Indicaciones de instalación y funcionamiento (controlador no aislado):

Conecte solo módulos LED. El módulo LED se apaga cuando la tensión de salida está fuera del intervalo de tensión indicado en el driver.

Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A):

El fabricante de la instalación de iluminación es el responsable final de la correcta conexión PE. No conecte las salidas de dos o más unidades. Ajuste de la corriente de salida mediante el interruptor DIP solo con la red en modo apagado (véase la fig. B). La unidad quedará irremediablemente dañada al conectar la red eléctrica a las terminales 21-22. La longitud total de los cables conectados a las terminales 21-22 es de máx. 2 m (sin incluir la longitud de los módulos LED). No olvide desconectar el conductor mediante L.

Soporte técnico: www.inventronicsglobal.com

1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto t_c ; 3) Conectar PE a la carcasa o el PIN 3; preparación del cable; introducción; 4) Hecho en China; 5) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 6) Red; 7) Entrada; 8) Salida; 9) Año; 10) Semana

Ⓜ Informações de instalação e funcionamento (controlador não isolado):

Ligue apenas módulos LED. O desligamento do módulo LED ocorre quando a tensão de saída estiver fora do intervalo de tensão especificada no controlador.

Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A):

O fabricante de luminárias é o responsável final pela ligação PE (terra de proteção) adequada. Não interligar as saídas de duas ou mais unidades. Seleção da corrente de saída via interruptor DIP apenas com a tensão de rede desligada (ver Fig. B). A unidade será destruída se tensão da rede for aplicada aos terminais 21-22. Compromisso total para linhas ligadas aos terminais 21-22: máx. 2 m sem incluir módulos. Certifique-se de desligar o controlador via L.

Apoio Técnico: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) Ponto t_c ; 3) Ligar o PE à caixa ou PIN 3; preparação dos fios; enfiar; 4) Fabricado na China; 5) imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 6) Linha de alimentação elétrica; 7) Entrada; 8) Saída; 9) Ano; 10) Semana

Ⓜ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (μη μονωμένος οδηγός):

Συνδέστε μόνο μονάδες LED. Η μονάδα LED απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου είναι εκτός του εύρους τάσης που έχει οριστεί για τον οδηγό.

Πληροφορίες καλωδίασης (βλ. εκ. Α):

Ο κατασκευαστής του εξαρτήματος απενεργούς του φωτιστικού του τελικού απενεργούς είναι για την σωστή σύνδεση PE. Μην συνδέετε τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Επιλογή ρεύματος εξόδου μέσω διακόπτη DIP μόνο σε λειτουργία απενεργοποίησης δικτύου (βλ. Εκ. Β). Η μονάδα φησιτάται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21-22 συνδεθούν με τροφοδοσία ρεύματος, 2 μέτρα μάξιμου συνολικού μήκους γραμμών συνδεδεμένων στους ακροδέκτες 21-22 (χωρίς τις μονάδες LED). Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον οδηγό μέσω του L.

Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

1) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED; 2) Σημείο δοκιμής t_c ; 3) Συνδέστε το αριώνω γράμμα στην θήκη ή στο PIN 3, προεπιστάμε καλωδίου, ωθήστε; 4) Χώρα προέλευσης Κίνα; 5) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπωση είναι στο προϊόν; 6) Δίκτυο; 7) Είσοδος; 8) Εξόδος; 9) Έτος; 10) Εβδομάδα

Ⓜ Informatie voor installatie en gebruik (niet-geïsoleerde driver):

Sluit alleen ledmodules aan. De ledmodule zal worden uitgeschakeld wanneer de uitgangsspanning buiten het spanningsbereik op de driver valt.

Informatie over bedrading (zie fig. A):

De producent van de verlichtingsarmatuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de juiste geaarde verbinding. Sluit niet de uitgangen van twee of meer units aan. Selecteer de uitgangsstroom via een DIP-switch alleen als de netspanning uit staat (zie fig. B). De eenheid raakt blijvend beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21-22. De totale lengte van draden die zijn aangesloten op aansluitpunten 21-22 is max. 2 m (exclusief lengte van ledmodules). Zorg dat u de driver uitschakelt via L.

Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com

1) Constante stroom LED voeding; 2) t_c -punt; 3) PE met behuizing of PIN 3 verbinden; draadvoorbereiding; insteken; 4) Geproduceerd in China; 5) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 6) Net; 7) Ingang; 8) Uitgang; 9) Jaar; 10) Week
Ⓜ Informatie om installatie en/of drift (geïsoleerd driver):
Aansluit endst LED-moduler. LED-modulen kommer att stängas av när utspänningen är utanför det spänningintervall som anges på drivrutinen.

Inkopplingsinformation (se fig. A):

Tillverkaren av armaturen innehar huvudsamsvaret för korrekt PE-anslutning. Koppla inte ihop kontakterna från två eller fler enheter. Välj av utgående ström endast via DIP-omkopplare med huvudsamsvaret bortkopplad (se fig. B). Enheten skadas permanent om huvudsamsvaret kopplas till terminalerna 21-22. Sammanlagd längd på kablar som ansluts till terminal 21-22 får vara högst 2 m (exkl. LED-modulernas längd). Var noga med att stänga av drivrutinen via L.

Tekniskt stöd: www.inventronicsglobal.com

1) Konstantström LED-strömföröring; 2) t_c -punkt; 3) Anslut PE till höjdet eller PIN 3; kabelförberedelse; stick in; 4) Tillverkad i Kina; 5) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten; 6) Nätspanning; 7) Ingång; 8) Utgång; 9) År; 10) Vecka

Ⓜ Aseennus- ja käyttöohjeet (eristämätön ajuri):

Kytke ainoastaan LED-moduuli. LED-moduuli kytkeytyy pois päältä, kun lähtöjännite on ohjaimessa määrittetyyn jännitelueen ulkopuolella.

Kytkentädetödet (katso kaavio A):

Valaisimen valmistaja on viime kädessä vastuussa asianmukaisen PE-liitännän tarjoamisesta. Älä kytke kahteen tai useampaan yksikön lähtötoisoina. Lähtövirtan valinta DIP-kytkimellä ainoastaan, kun sähköverkko on poiskytkettyä (katso kuva B). Yksikkö vaurioituu pysyvästi, jos kytkentärinät 21-22 liitetään sähköverkkoon. Kytkenämitin 21-22 kytkettyjen johtojen enimmäispituus on 2 m (ei sisällä LED-moduulien pituutta). Muista kytkeä ohjain pois päältä L:n kautta.

Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com

1) Tasavirtalähde led-moduulleille; 2) t_c -piste; 3) Kytke maadoitus (PE) koteloon tai terminaalisiin 3; johtojen kuoriin; liitos; 4) Valmistettu Kiinassa; 5) kuva on vain viitteellinen, tuotteen se painettu on pätevä; 6) Verkkojännite; 7) Sisääntulo; 8) Ulostulo; 9) Vuosi; 10) Viikko

Ⓜ Informasjon om installasjon og drift (ikke-isolert driver):

Koble kun til LED-modulle. LED-modulen blir slått av når utgangsspenningen er utenfor spenningsområdet som er angitt på driveren.

Kablingsinformasjon (se fig. A):

Lysarmaturprodusenten har det endelige ansvaret for riktig tilkobling av vernejoerdningen. Ikke koble sammen utganger for to eller flere enheter. Utgangsstrømmen må kun velges med DIP-bryter når strømmen er slått av (se fig. B). Enheten blir permanent skadet hvis nettspenning påføres på klemmene 21-22. Maks. samlet lengde på ledninger koblet til klemmene 21-22, er 2 meter (ekskl. lengden på LED-moduler). Pass på at du står av driveren via L.

Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com

inventronics

1) Sursa de alimentare tip LED cu curent continuu; 2) punct de control al temperaturii; 3) Conectati PE la carcasa sau la PIN3; pregatiti cablurile; apasati; 4) Produs in China; 5) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs; 6) Rețea; 7) Intrare; 8) Iesire; 9) An; 10) Saptamana

Информация за монтиране и работа (не изолирано захранване):
Свързавате само LED модули. LED модулът ще се изключи, когато изходното напрежение е извън обхвата на напрежението, посочен на контролния модул.

Инструкция за обкабелване (виж фиг. А):

Производителят на осветителното тяло носи крайната отговорност за правилната свързка за защитно заземяване. Не свързвате изходите на два или повече модула. Изходният ток се избира чрез DIP превключвател само в режим на изключено електрозахранване (вижте фиг. В). Модулът ще се повреди необратимо, ако се приложи електрозахранване директно към клемите 21-22. Общата дължина на жиците, свързани към клемите 21-22, трябва да е макс. 2 m (без да се включва дължината на LED модулите). Не забравяйте да изключите контролния модул чрез L.

Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com

1) Светодиодно захранване с постоянен ток; 2) Lc, точка; 3) Свържете PE към корпуса или PIN 3; зачистване на проводника; вкарайте; 4) Страна на произход; Китай; 5) изобразението е само за информация, точно изобразение върху продукта; 6) Мрежово захранване; 7) Вход; 8) Изход; 9) Година; 10) Седмичка

Paigaldamis- ja kasutamiseavie (isoleerimata kontakt):

Ühendage ainult LED-moodulid. LED-moodul liitlataks välja, kui väljundpinge ei ole ajamis määratud vahemikus.

Juhmete paigaldamine (vaata joonised A):

Valgusti paigaldajaks vastutab õige PE-ühendus eest. Ärge ühendage kahe või rohkema seadme väljuid. Väljuvoolude vältimise DIP-lüliti kaudu, kui võrgutoide on välja lülitatud (vt joon. B). Seade kahjustub jäädavalt, kui voolu otse ühendada klemmidega 21-22. Klemmidega 21-22 ühendatud juhtmete kogupikkus võib olla kuni 2 meetrit (v.a LED-moodulite pikkus). Lülitage ajam kindlasti välja L-i kaudu.

Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com

1) LED püsivooluallikas; 2) Lc-punkt; 3) Ühendage PE korpussega või 3. kontaktiga; juhe ettevalmistamine; vajutage sisse; 4) Valmistatud Hiinas; 5) pilil on ainult viiteks, kehtiv tempel tootet; 6) Toitekaabel; 7) Siseneimine; 8) Väljumine; 9) Aasta; 10) Nädal

Информация дѣл рѣнго и експлуатации (неизолированное питание):

Укните ли LED модули. LED модули не включатся, кал шестые ятпа неперектс я ятмосу диапазон, курс нурудатс ант блоку.

Ашветимо ташуа рѣнгоис асмуо ур аскаингс уз тинкам PE прѣпунгѣм. Несуунките дѣвиу ар дакѣуа рѣнгоис ишевиш. Ишевиес сровѣс пасиринкимс пер DIP јунокѣи галимс тик ишунгс тинко матиниш (ѣр. В. пав). Прѣнуос матинио ятпа прѣ јунокѣи 21-22 рѣнгоис бус непатасоми сугандатс. Бендрас прѣ јунокѣи 21-22 прѣнуот лѣиду ишис не дидеснис неи 2 м (ишк. LED модули илѣ). Блок бѣтинс ишунгис пер L.

Технича пагалба: www.inventronicsglobal.com

1) Мулатинс сровѣс LED матинио тѣкиамс; 2) Lc, ташкс; 3) Прѣнукте PE прѣ дѣзѣтс арба 3 контакто; лѣидо парошамс; иштѣямс; 4) Пагалмита Кинѣю; 5) павеислѣлс патѣаткс тик информѣиалс тиксѣлс, гѣлѣотиано нуруда ур аспасудинта ант гаминио; 6) Тинко ятпа; 7) явдас; 8) Ишвдас; 9) Мѣта; 10) Савѣта

Технича пагалба: www.inventronicsglobal.com

1) Мулатинс сровѣс LED матинио тѣкиамс; 2) Lc, ташкс; 3) Прѣнукте PE прѣ дѣзѣтс арба 3 контакто; лѣидо парошамс; иштѣямс; 4) Пагалмита Кинѣю; 5) павеислѣлс патѣаткс тик информѣиалс тиксѣлс, гѣлѣотиано нуруда ур аспасудинта ант гаминио; 6) Тинко ятпа; 7) явдас; 8) Ишвдас; 9) Мѣта; 10) Савѣта

- ① Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey
- ② Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland
- ③ Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg
- ④ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg
- ⑤ Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg
- ⑥ Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 PA Тилбург
- ⑦ Εισαγωγή: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg

⑧ Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496
广州英飞特科技有限公司; 广州市番禺區钟村街福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

⑨ INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur; Penang, Tower A Vertical Business Suite

⑩ Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417

인벤트로닉스코리아 유통회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

⑮ INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED, 1 & 2 ND FLR KAGALWALA HOUSE, PLOT -175, BEHINDMETRO HOUSE, CST RD, KALINA, SANTACRUZ EAST, MUMBAI., Mumbai City, Maharashtra, India, 400098

INVENTRONICS is a licensee of ams OSRAM. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 62384



C10449057
G15128127
2024-06-06

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com