

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OTi DALI 40-220-240-1A0 NFC T-B

OTi DALI 40-220-240-1A0 NFC T-W

OTi DALI 40-220-240-1A0 NFC T-G

1) **OPTOTRONIC® INTELLIGENT**
OTi DALI 40/220-240/1A0 NFC T-B
 Constant Current LED Power Supply

CE UK CA **05** **CQC**

Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
 www.inventronicsglobal.com

Made in China

OSRAM

2) **DALI** **110** **NFC**


3) **Amplitude 100%**
1%
Fmax 50N

4) **SELV**
 SEC U-OUT = 60V LED Only
 Wire preparation: Push in s:0,75-1,0 f:0,75-1,0 8-9 mm
LED- ●
LED+ ●

I_{max} [mA]	P_{max} [W]	U_{nom} [V _{cc}]	U_{if}	I_f [A]	T_c [°C]	λ
150-1050	40	18-42	220-240V 0/50/60Hz	0,21	-20...+35	0,3C-0,95

Control: Condor, Touch DIM, Luminaire Function, Sensor, Data Energy Diagnostics

picture only for reference, valid print on product⁵⁾



A

Touch DIM DA/DA Input⁷⁾ L1/L2/L3/N

N Mains⁹⁾ L

Output⁸⁾ LED- LED+

Suitable for the following track systems:¹⁰⁾
GLOBAL, STUCCHI, UNIPRO, POWERGEAR.

SELV

	40W
B16	76
B10	47
A	≤ 36A
TH	7μs

Year¹¹⁾ Week¹²⁾


02015

inventronics

OPTOTRONIC® LED Power Supply

- When the track is connected to a three-phase system it is possible to select the phase (L1, L2 or L3) to distribute the single luminaires in the system, by means of the proper selector (a) of the adaptor.
- Insert the support end into the track until you can hear a 'click' sound or feel it is completely attached. The release latch (d) will be pressed. Make sure the mechanical key (b) in the adaptor matches the groove (c) in the track.
- Rotating the handles ("e" is mains and "f" is DALI-2) until they reach the locking position.

(a) Selector, (b) Mechanical key, (c) Groove, (d) Release latch, (e) Handle for mains, (f) Handle for DALI-2



⊗ Installing and operating information (built-in LED power supply): Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage is outside the voltage range given on the driver.

Wiring information (see fig. A): Do not connect the outputs of two or more units. The DALI interface provides basic insulation against mains. Output current adjustment = via programming software using the DALI interface or via Near Field Communication (NFC) in mains off mode only. For Near Field Communication (NFC) please refer to Tuner4TRONIC at www.inventronics-light.com/t4t. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals LED+/LED-.

Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment type OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant statutory instruments. The full text of the EU declaration of conformity or the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com.

Frequency range: 13 553 – 13 567 kHz.

Technical support: www.inventronicsglobal.com

1) Constant current LED Power Supply, 2) Made in China, 3) Maximum mechanical loading of 50N inclusive weight of the LED module for ceiling mounting and 25N for wall mounting, 4) Wire Preparation, Push in, 5) picture only for reference, valid print on product, 6) to point, 7) Input, 8) Output, 9) Mains, 10) Suitable for the following track systems, 11) Year, 12) Week.

WARNING: It is forbidden to allow any kind of solvent, glue, grease, oil, cleaner, etc. to come into contact with the OPTOTRONIC driver. Such materials can cause cracking and/or damage to the device, for which Inventronics GmbH will not be liable. 1. When the track is connected to a three-phase system it is possible to select the phase (L1, L2 or L3) to distribute the single luminaires in the system, by means of the proper selector (a) of the adaptor, 2. Insert the support end into the track until you can hear a 'click' sound or feel it is completely attached. The release latch (d) will be pressed. Make sure the mechanical key (b) in the adaptor matches the groove (c) in the track, 3. Rotating the handles ("e" is mains) until they reach the locking position. (a) Selector, (b) Mechanical key, (c) Groove, (d) Release latch, (e) Handle for mains. The responsibility for conformity assessment and declaration of the completed luminaire (OPTOTRONIC Driver with LED light source) lies with the manufacturer of the luminaire. The same applies for the information to the customer about safety and concerning the postal address at which the manufacturer can be contacted (reference to Directive 2014/53/EU).

⊗ Installations- und Betriebshinweise (Einbau-LED-Betriebsgerät): Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn sich die Ausgangsspan-

nung außerhalb des auf dem Treiber angegebenen Spannungsbereichs befindet. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A): Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Die DALI Schnittstelle bietet eine Basisisolierung gegenüber der Netzversorgung. Einstellung Ausgangsstrom = über Programmier-Software mithilfe der DALI-Schnittstelle oder über Nahfeldkommunikation (NFC) nur im netzspannungsfreien Zustand. Für weitere Informationen zur Nahfeldkommunikation (NFC) siehe Tuner4TRONIC unter www.inventronics-light.com/t4t. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen LED+/LED- Netzversorgung angelegt wird.

Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass der Funkanlagentyp OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com.

Frequenzbereich: 13 553 – 13 567 kHz.

Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com

1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät, 2) Hergestellt in China, 3) 50 N maximale mechanische Belastung einschließlich Gewicht des LED-Moduls bei Deckenmontage, 25 N bei Wandmontage, 4) Drahtvorbereitung, Einstecken, 5) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt, 6) tc-Punkt, 7) Eingang, 8) Ausgang, 9) Netzversorgung, 10) Für folgende Schienen geeignet, 11) Jahr, 12) Woche.

WARNUNG: Es dürfen keinerlei Lösungsmittel, Klebstoffe, Fette, Öle, Reinigungsmittel, etc. mit dem OPTOTRONIC-Treiber in Kontakt kommen. Diese Materialien können zu Rissbildung und/oder Schaden am Gerät führen, für die die Inventronics GmbH nicht haftbar gemacht werden kann. 1. Wenn die Stromschiene an ein Dreiphasensystem angeschlossen wird, kann die Phase (L1, L2 oder L3) für die Verteilung der einzelnen Leuchten im System mit dem entsprechenden Wahlschalter (a) des Adapters ausgewählt werden, 2. Führen Sie das Trägerende in die Schiene ein, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören oder spüren, dass es vollständig arretiert ist. Die Einriegelungsklinke (d) wird gedrückt. Achten Sie darauf, dass die Passfeder (b) im Adapter in die Nut (c) in der Schiene passt, 3. Drehen Sie den Hebel („e“ ist Netzspannung), bis er die Verriegelungsposition erreicht. (a) Wahlschalter, (b) Passfeder, (c) Nut, (d) Einriegelungsklinke, (e) Hebel für Netzspannung. Die Verantwortung für die Konformitätsbewertung und -erklärung der fertigen Leuchte (OPTOTRONIC-Treiber mit LED-Lichtquelle) liegt beim Hersteller der Leuchte. Gleiches gilt für die Information des Kunden über die Sicherheit und über die Postanschrift, unter der der Hersteller kontaktiert werden kann (Hinweis auf die Richtlinie 2014/53/EU).

⊗ Informations pour l'installation et le fonctionnement (alimentation LED intégrée) : Branchement avec type de charge LED uniquement. Le module LED s'éteint lorsque

OPTOTRONIC® LED Power Supply

la tension de sortie ne respecte pas la plage de tension mentionnée sur le conducteur. Informations de câblage (voir fig. A) : Ne pas brancher les sorties de deux unités ou plus. L'interface DALI fournit une isolation de base du raccordement secteur. Configuration du courant de sortie = via logiciel de programmation avec l'interface DALI ou via Near Field Communication (NFC). Coupez impérativement l'alimentation secteur au préalable. Pour plus d'informations sur Near Field Communication (NFC), consultez Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes LED+/LED-.

Inventronics GmbH atteste par la présente de la conformité de l'équipement radio OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante : www.inventronicsglobal.com.
Bande de fréquences : 13 553 – 13 567 kHz.
Support technique : www.inventronicsglobal.com

1) Alimentation LED courant constant. 2) Fabrique en Chine. 3) Charge mécanique maximale de 50 N, poids du module LED compris, pour une fixation au plafond, et de 25 N pour une fixation au mur. 4) Préparation des fils. Push-in. 5) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit. (6) Point de t. 7) Entrée. 8) Sortie. 9) Alimentation électrique. 10) Convient aux types de rails suivants. 11) Année. 12) Semaine.
AVERTISSEMENT : Aucun solvant, colle, graisse, huile, nettoyant, etc., ne doit entrer en contact avec le module OPTOTRONIC. Tout contact avec les corps étrangers suspendus peut provoquer des fissures et/ou endommager les composants. Inventronics GmbH ne peut être tenu responsable de ces dommages. 1. Lorsque le rail est connecté à un système triphasé, il est possible de sélectionner une phase (L1, L2 ou L3) pour répartir les luminaires individuels dans le système via le sélecteur approprié (a) de l'adaptateur. 2. Insérez l'extrémité de support dans le rail jusqu'à ce que vous entendiez un clic ou sentiez qu'elle est bien fixée. Le verrou de déblocage (d) sera enclenché. Assurez-vous que la clé mécanique (c) de l'adaptateur s'insère correctement dans la rainure (c) du rail. 3. Faites pivoter le levier (e = correspond à l'alimentation secteur) jusqu'à ce qu'il atteigne la position de verrouillage. (a) Sélecteur, (b) Clé mécanique, (c) Rainure, (d) Verrou de déblocage, (e) Levier pour alimentation secteur. L'évaluation et la déclaration de conformité du luminaire (pilote OPTOTRONIC avec source LED) incombent au fabricant du luminaire. Ce dernier est également tenu de fournir au client les informations nécessaires en matière de sécurité ainsi que l'adresse postale à laquelle il peut être contacté (cf. directive 2014/53/UE).

○ Informazioni su installazione e funzionamento (alimentatore LED integrato): Collegare soltanto tipi di carico LED. Il modulo LED si spegne quando la tensione di uscita è al di fuori dell'intervallo di tensione indicato sul driver. Informazioni sul cablaggio (vedi figg. A): Non connettere le uscite di due o più unità. L'interfaccia DALI fornisce un isolamento di base contro la rete elettrica. Regolazione corrente in uscita = via software di programmazione usando l'interfaccia DALI o via Near Field Communication (NFC) solamente con rete in modalità spento. Per Near Field Communication (NFC) fare riferimento a Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali LED+/LED-.

Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che l'equipaggiamento radio di tipo OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC ti è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com.

Intervallo di frequenza: 13 553 – 13 567 kHz.
Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com
1) Alimentazione LED a corrente costante. 2) Prodotto in Cina. 3) Max. carico meccanico di 50 N, incluso il peso del modulo LED per il montaggio a soffitto e di 25 N per il montaggio a parete. 4) Preparazione cavo. spingere. 5) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto. 6) Punto t. 7) Ingresso. 8) Uscita. 9) Rete. 10) Adatto per i seguenti binari. 11) Anno. 12) Settimana.

AVVERTENZA: È vietato far entrare qualsiasi tipo di solvente, collante, lubrificante, olio, detergente, ecc. in contatto con il driver OPTOTRONIC. Questi materiali possono causare spaccature e/o danni al dispositivo per i quali Inventronics GmbH non è da ritenersi responsabile. 1. Quando il binario è collegato a un sistema trifase è possibile selezionare la fase (L1, L2 o L3) per alimentare le singole lampade nel sistema, utilizzando il selettore apposito (a) presente sull'adattatore. 2. Inserire l'estremità di supporto nel binario finché non si sente un "clic" o finché non è fissata del tutto. In questo modo la chiusura di rilascio (d) rimane premuta. Assicurarsi che il tasto meccanico (c) sull'adattatore si trovi in corrispondenza della scanalatura (c) nel binario. 3. Ruotare la manopola ("e" è la tensione di rete) finché non raggiunge la posizione di bloccaggio (a) selettore, (b) tasto meccanico, (c) scanalatura, (d) chiusura di rilascio, (e) manopola per tensione di rete. Il produttore dell'apparecchio di illuminazione è il responsabile per la valutazione e dichiarazione di conformità dell'apparecchio nella sua completezza (driver OPTOTRONIC con sorgente luminosa LED). Lo stesso dicasi per le informazioni fornite al cliente sulla sicurezza e in riferimento al recapito postale tramite il quale è possibile contattare il produttore (con riferimento alla direttiva 2014/53/UE).

○ Indicaciones de instalación y funcionamiento (fuente de alimentación LED integrada): Conecte solo tipo de carga LED. El módulo LED se apaga cuando la tensión de salida está fuera del intervalo de tensión indicado en el driver.

Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A): No conecte las salidas de dos o más unidades. La interfaz DALI ofrece un aislamiento básico frente a la red eléctrica. Ajuste de la corriente de salida mediante software de programación usando la interfaz DALI o mediante NFC (comunicación de campo cercano) solo con la red en modo apagado. Para más información sobre comunicación de campo cercano (NFC) consulte Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales LED+/LED-. Por la presente, Inventronics GmbH declara que el equipo de radio tipo OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC ti cumple con la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la EU en la siguiente dirección

de internet: www.inventronicsglobal.com.
Gama de frecuencias: 13 553 – 13 567 kHz.
Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com

1) Fuente de alimentación LED con corriente constante. 2) Fabricado en China. 3) Carga mecánica máxima de 50N, incluyendo el peso del módulo LED para su instalación en techo y de 25N para su instalación en pared. 4) Preparación del cableado, pulsar el botón. 5) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto. 6) Punto de t. 7) Entrada. 8) Salida. 9) Red. 10) Apto para los siguientes carriles. 11) Año. 12) Semana.

ADVERTENCIA: Está prohibido usar cualquier tipo de disolvente, pegamento, grasa, aceite, detergente, etc. que pueda estar en contacto con el conductor OPTOTRONIC. Estos materiales pueden causar roturas y daños en el dispositivo. Inventronics GmbH no se hace responsable de estos daños. 1. Si el carril está conectado a un sistema trifásico es posible seleccionar la fase (L1, L2 o L3) utilizada para alimentar la luminaria correspondiente en el sistema mediante el selector adecuado (a) del adaptador. 2. Inserte la brida en el carril hasta que haga clic o esté fijada completamente. Así quedará presionado el pestillo de desbloqueo (d). Asegúrese de que la llave mecánica (b) del adaptador encaja correctamente en la ranura (c) del carril. 3. Gire la palanca («e» es la red eléctrica hasta alcanzar la posición de bloqueo. (a) Selector, (b) Llave mecánica, (c) Ranura, (d) Pestillo de desbloqueo, (e) Palanca para red. El fabricante de la luminaria es responsable de la evaluación de conformidad y de la declaración de la luminaria completa (controlador OPTOTRONIC con fuente de luz LED). Asimismo, el fabricante es responsable de informar debidamente al cliente sobre la seguridad y de proporcionarles su dirección postal para que pueda contactarle (referencia a la directiva 2014/53/UE).

○ Informação de instalação e funcionamento (fonte de alimentação LED embutida): Ligue apenas o tipo de carga LED. O desligamento do módulo LED ocorre quando a tensão de saída estiver fora do intervalo de tensão especificada no controlador. Informação sobre ligação dos cabos (fig. A): Não interligar as saídas de duas ou mais unidades. A interface DALI proporciona um isolamento básico na rede. Regulação da corrente de saída = mediante software de programação utilizando a interface DALI ou via NFC (Near Field Communication) – apenas com a tensão de rede desligada. Para NFC (Near Field Communication), consulte Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais LED+/LED-.

Para presente, Inventronics GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC ti cumpre com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o completo texto da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronicsglobal.com.

Gama de frequências: 13 553 – 13 567 kHz.
Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com
1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante. 2) Fabricado na China. 3) Carga mecânica máxima de 50 N, incluindo o peso do módulo LED para montagem em teto e 25N para montagem em parede. 4) Preparação dos Fios. Empurrar. 5) imagem apenas para referência, estampa válida no produto. 6) Ponto t. 7) Entrada. 8) Saída. 9) Linha de alimentação elétrica. 10) Adequado para os seguintes trilhos. 11) Ano. 12) Semana.

AVISO: É proibido o contato de qualquer tipo de solvente, cola, graxa, óleo ou detergente, etc. com o controlador OPTOTRONIC. Tais materiais podem causar rachaduras e/ou danos no dispositivo, pelos quais a Inventronics GmbH não se responsabilizará. 1. Quando o trilho está ligado a um sistema trifásico é possível selecionar a fase (L1, L2 ou L3) para distribuir as luminárias individuais no sistema, através do selector adequado (a) do adaptador. 2. Insira a extremidade do suporte no trilho até ouvir um "clique" ou sentir que está completamente encaixado. O trinco de desbloqueio (d) será pressionado. Certifique-se de que a chave mecânica (b) no adaptador corresponde à ranhura (c) no trilho. 3. Rodar os manipul. («e» é a tensão da rede) até que atinjam a posição de bloqueio. (a) Selector, (b) Chave mecânica, (c) Ranhura, (d) Trinco de desbloqueio, (e) Manipulo para tensão de rede. O fabricante da luminária é responsável pela avaliação da conformidade e pela declaração da luminária completa (Controlador OPTOTRONIC com fonte de luz LED). O mesmo se aplica a informações ao cliente acerca da segurança e do endereço postal para entrar em contacto com o fabricante (referência à Diretiva 2014/53/UE).

© Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (ενσωματωμένη τροφοδοσία LED): Σύμφωνα μόνο με τοποθροή LED. Η μονάδα LED απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου είναι εκτός του εύρους τάσης που έχει οριστεί για τον οδηγό.

Πληροφορίες καλωδίων (βλ. ενκ. Α): Μην συνδέετε τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Η διασφαλί DALI παρέχει βασική μόνωση από το ηλεκτρικό ρεύμα. Ρύθμιση ρεύματος εξόδου = μέσω προγραμματισμού λογισμικού με χρήση διασφαλίς DALI ή μέσω Επικοινωνίας κοντινής απόστασης (NFC) μόνο σε κατάσταση λειτουργίας εκτός δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με την Επικοινωνία κοντινής απόστασης (NFC), ανατρέξτε στο Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες LED+/LED- συνδεθούν με τροφοδοσία ρεύματος. Δια τα παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC ti είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com.

Εύρος συχνότητας: 13 553 – 13 567 kHz.

Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

1) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED. 2) Χώρα προέλευσης Κίνα. 3) Μέγιστο μηχανικό φορτίο 50 N, συμπεριλ. του βάρους της μονάδας LED για τοποθέτηση σε οροφή και 25 N για τοποθέτηση σε τοίχο. 4) Προετοιμασία καλωδίου. Σπρώξτε προς τα μέσα. 5) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η άγκυρα εκτύπωσης είναι στο προίόν. 6) Σημείο δοκιμής τ. 7) Είσοδος. 8) Έξοδος. 9) Παροχή ρεύματος. 10) Κατάλληλο για τα ακόλουθα. 11) Έτος 12) Εβδομάδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται ο οδηγός OPTOTRONIC να έρθει σε επαφή με οπιοειδή/πυρο διάλυτα, κόλλες, γράσο, λάδι, καθαριστικό κλπ. Η εσφαλμένη με αυτό τα υλικά μπορεί να προκαλέσει στη συσκευή ρωγμές ή/και βλάβη, για τις οποίες

OPTOTRONIC® LED Power Supply

η Inventronics GmbH δεν θα φέρει ευθύνη. 1. Όταν το κανάλι είναι συνδεδεμένο σε τριφασικό σύστημα, είναι δυνατό να επιλέξετε τη φάση (L1, L2 ή L3) για να καταναλώσει το μονό φάση στο σύστημα, μέσω του κατάλληλου επιλογέα (α) του προσαρμογέα. 2. Τοποθετήστε το άκρο στρίψης στο κανάλι μέχρι να ακουστεί «κλικ» ή να αισθανθείτε ότι έχει συνδεθεί πλήρως. Το μόνολο σπείρωμένο (d) θα πατηθεί. Βεβαιωθείτε ότι το μηχανικό κλειδί (b) στον προσαρμογέα περικλείει στην εσοχή (c) του καναλιού. 3. Περιτομήστε την γοαλίνα (e) στην προφύλαξη μέχρι να φθάσουν στη θέση ασφαλείας. (a) Επιλογέας, (b) Μηχανικό κλειδί, (c) Εσοχή, (d) Μόνολο σπείρωμένο, (e) Μοχλός προφύλαξης. Ο κατασκευαστής του φωτιστικού φέρει την ευθύνη για την αξιολόγηση και τη δήλωση συμμόρφωσης του ολοκληρωμένου φωτιστικού (δηλώνει OPTOTRONIC με φωνητική γηνη LED). Το ίδιο ισχύει και για την ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την ασφαλεία και την ταχυρότητα/διεύθυνση από την οποία επικινδύνει ο κατασκευαστής (αναφορά στην οδηγία 2014/53/ΕΥ).

Ⓜ Installatie- en gebruiksinstructies (ingebouwde ledvoeding): Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. De ledmodule zal worden uitgeschakeld wanneer de uitgangsspanning buiten het spanningsbereik op de driver valt. Informatie over bedrading (zie fig. A): Sluit niet de uitgangen van twee of meer units aan. De DALI-interface biedt een basisisolate tegen netansluiting. Aanpassing uitgangsstroom: via programmereersoftware die de DALI-interface gebruikt of via Near Field Communication (NFC) alleen als de netstroom is uitgeschakeld. Voor meer informatie over Near Field Communication (NFC) kunt u Tuner4TRONIC raadplegen: www.inventronics-light.com/t4t. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten LED+/LED-. Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T voldoet aan Richtlijn 2014/53/ΕΥ. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com.

Frequentiebereik: 13 553 – 13 567 kHz. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com
1) Constante stroom LED voeding. 2) Geproduceerd in China. 3) Maximale mechanische belasting (inclusief het gewicht van de ledmodule) bedraagt 50 N voor plafondmontage en 25 N voor wandmontage. 4) Kabelvoorbereiding, indrukken. 5) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product. 6) t-punct. 7) Inngang. 8) Uitgang. 9) Net. 10) Geschikt voor de volgende rails. 11) Jaar. 12) Week.
WAARSCHUWING: Het is verboden om enige vorm van oplosmiddel, lijm, vet, olie, reinigingsmiddel enz. in contact te laten komen met de OPTOTRONIC-driver. Dergelijke materialen kunnen scheurvorming en/of schade aan het apparaat veroorzaken, waarvoor Inventronics GmbH niet aansprakelijk gesteld kan worden. 1. Wanneer de rails op een driefasig systeem zijn aangesloten, is het mogelijk om met de selectieknop (a) van de adapter de fase (L1, L2, of L3) te selecteren om de enkele armaturen in het systeem van stroom te voorzien. 2. Plaats het uiteinde van de ondersteuning in de rails tot dat u een klikgeluid hoort of voelt dat het goed vastzit. De vergrendeling (d) wordt ingedrukt. Controleer goed of de mechanische sleutel (b) van de adapter in de inkeping (c) van de rails past. 3. Draai aan de hendel (e) in de netstroom tot dat deze in de vergrendelingsstand staat. (a) Selectieknop, (b) Mechanische sleutel, (c) Inkeping, (d) Vergrendeling (e) Hendel voor netstroom. De verantwoordelijkheid voor de conformiteitsbeoordeling en de verklaring van de voltooide verlichtingsarmatuur (OPTOTRONIC-driver met een led-lichtbron) ligt bij de fabrikant van de verlichtingsarmatuur. Dit geldt ook voor de veiligheidsinformatie voor de klant en het postadres waarmee er contact op kan worden genomen met de fabrikant (verwijzing naar Richtlijn 2014/53/ΕΥ).

Ⓜ Installations- och bruksinformation (inbyggd strömökälla med LED): Anslut endast LED-lampor. LED-modulen kommer att stängas av när utspänningen är utanför det spanningsintervall som anges på drevrutinen. Justering av utgående ström = via programmeringsmjukvara med DALI-gränssnittet eller via närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) med närliggande inaktiverat. Gå till Tuner4TRONIC, www.inventronics-light.com/t4t, om du vill använda närfältskommunikation. Enheten går sönder om närlastströmen ansluts till kontakterna LED+/LED-. Inventronics GmbH intygar härmed att radioutrustningen av typen OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T överensstämmer med direktiv 2014/53/ΕΥ. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.inventronicsglobal.com.
Frekvensområde: 13 553-13 567 kHz.
Teknisk support: www.inventronicsglobal.com
1) Konstantström LED-ström försörjning. 2) Tillverkad i Kina. 3) Maximal mekanisk belastning på 50 N inklusive LED-modulens vikt för takmontering och 25 N för väggmontering. 4) Ledningsförberedelse. Tryck in. 5) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten. 6) t-punkt. 7) Ineffekt. 8) uteffekt. 9) kraftnät. 10) Lämplig för följande spår. 11) År. 12) vecka.
VARNING: Det är inte tillåtet att låta någon form av lösningsmedel, lim, fett, olja, rengöringsmedel osv. komma i kontakt med OPTOTRONIC-drivarenheten. Sådana material kan orsaka sprickor och/eller skador på enheten, för vilka Inventronics GmbH inte kan hållas ansvarig. 1. När strömkänen är ansluten till ett trefasssystem är det möjligt att välja fasen (L1, L2 eller L3) för att fördela de enskilda armaturerna i systemet med hjälp av adaptorns lämpliga väljare (a). 2. Sätt in stödändan i spåret tills du hör ett klickljud eller känner att den är helt fastsatt. Spårkännen (d) kommer att pressas. Kontrollera att den mekaniska nyckeln (b) i adaptorn passar i spåret (c) redskapsackett. 3. Rotera handtaget (e) är närliggande till den lämpliga positionen. (a) Väljare, (b) Mekanisk nyckel, (c) Spår, (d) Spårkänne, (e) Handtag för nät. Ansvaret för bedömning av den färdiga armaturens OPTOTRONIC-drivarenhet med LED-ljuslåda) överensstämmer och försäkran ligger hos tillverkaren av armaturen. Detsamma gäller för information till kunden om säkerhet och om postadressen där tillverkaren kan kontaktas (referens till direktiv 2014/53/ΕΥ).

Ⓜ Asennus- ja käyttötieto (sisäänrakennettu LED-virtalähde): Kytke ainaoastan LED-kuormitustyyppiin. LED-moduuli kytkeytyy pois päältä, kun lähtöjännite on ohjaimessa määritetty jännitealueen ulkopuolella.

Kytkentiedot (katso kaavoja A): Älä kytkä kahden tai useamman yksikön lähtöjä toisiinsa. DALI-liittymä tarjoaa verkkovirran peruseristystä. Lähtövirran säätö = ohjelmiston ohjelmointin kautta käyttämällä DALI-liittaintä tai lähikenttäviestintä (NFC) vain silloin, kun sähköverkossa ei ole virtaa. Jos käytät NFC-tekniikkaa (Near Field Communication), katso ohjeet Tuner4TRONIC-ohjelmistosta www.inventronics-light.com/t4t. Yksikkö vahingoittuu jos kytketään LED+/LED- liitäntään sähköverkoon. Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T on direktiivin 2014/53/ΕΥ mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuuksen koko teksti on saatavissa verko-soittoesta www.inventronicsglobal.com.
Taajuuksien alue: 13 553 – 13 567 kHz.
Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com
1) Tasavirtalähde led-moduuleille. 2) Valmistettu Kiinassa. 3) Mekaaninen kuormitus korkeintaan 50 N (mukaan lukien LED-moduulin paino) kattoasennukseen ja 25 N seinäasennukseen. 4) Johdon valmistelu. Työnäkö nähtävä. 5) kuva on vain viitteellinen, tuoteeseen painettu on pätevä. 6) t-piste. 7) tulo. 8) lähtö. 9) sähköverkko. 10) Sopii seuraaviin kiskoihin. 11) vuosi. 12) viikko.

VAROITUS: OPTOTRONIC-ohjainta ei saa altistaa minkäänlaisille liuottimille, liimoille, rasvoille, öljyille, puhdistusaineille tai vastaaville aineille. Nämä aineet voivat aiheuttaa laitteen hallowuonon ja vaurioituttua, josta Inventronics GmbH ei ole vastuussa. 1. Kun kisko on litetty kolmivaihejärjestelmään, on mahdollista valita vaihe (L1, L2 tai L3) järjestelmän yksittäisten valaisimien valitsemiseksi asianmukaisella sovittimien valitsimella (a). 2. Työnä tupikkäipää kiskoon, kunnes kulett näkshattavan äänen tai tunnet sen kiinnittynyt kunnolla. Vapautussalpa (d) painuu alas. Varmista, että sovittimessa oleva mekaaninen avain (b) asettu oikein kiskossa olevaan uraan (c). 3. Kierrä kahvoja („e” on verkkovirta), kunnes ne saavuttavat lukitusasennon. (a) Valitsin, (b) mekaaninen avain, (c) ura, (d) vapautussalpa, (e) verkkovirtakahva. Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja valmistusvalmistaja koskeva vakuutus (OPTOTRONIC-ohjain ja LED-valonlähde) ovat valaisimen valmistajan vastuulla. Sama pätee myös asiakkaalle annettaviin turvallisuutta koskeviin tietoihin ja postiosoitteeseen, jolla valmistaja voi ottaa yhteyttä (viittaus direktiivin 2014/53/ΕΥ).

Ⓜ Installasjons- og driftsinformasjon (innebygd LED-strømforsyning): Koble kun til LED-belastningstypen. LED-modulen blir slått av når utgangsspenningen er utenfor spenningsområdet som er angitt på driveren.

Kablinginformasjon (se fig. A): Ikke koble sammen utgangene for to eller flere enheter. DALI-gränssnittet gir grunnleggende isolering mot nettström. Justering av utgangsström = via programmeringsprogrammering ved bruk av DALI-gränssnittet eller via nærfeltskommunikasjon (NFC) kun når strömmen er slått av. For nærfeltskommunikasjon (NFC): Se Tuner4TRONIC, www.inventronics-light.com/t4t. Enheten er permanent skadet hvis strömmen brukes til terminalene LED+/LED-. Inventronics GmbH erklærer herved at radioutrustningen OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T er i samsvar med direktiv 2014/53/ΕΥ. Hele teksten for EU-erklæringen er samsvarende tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.inventronicsglobal.com.
Frekvensområdet: 13 553-13 567 kHz.
Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com
1) Konstant ström LED strömforsyning. 2) Produsert i Kina. 3) Maksimal mekanisk belastning på 50N inkludert LED-modulens vekt for takmontering og 25N for veggmontering. 4) Klargjøring av wire (kabel) Trykk inn. 5) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet. 6) t-punkt. 7) Inngang. 8) Utgang. 9) Strömmett. 10) Egnet for følgende spor. 11) År. 12) Uke.

ADVARSEL: Det er forbudt å la noe form for løsemiddel, lim, fett, olje, rengjøringsmidler eller lignende komme i kontakt med OPTOTRONIC-driveren. Slike materialer kan forårsake sprekker og/eller skade på apparatet, noe Inventronics GmbH ikke er ansvarlig for. 1. Når sporet er koblet til et trefasers system, er det mulig å velge fasen (L1, L2, eller L3) for å distribuere enkeltarmaturene i systemet ved bruk av velgeren (a) på adapteren. 2. Sett inn støtenden inn i sporet til du kan høre et 'klikk' eller føle at den er fullstendig festet. Frigjøringslåsen vil presses. Sørg for at den mekaniske nøkkelen (b) i adapteren matcher rillen (c) i sporet. 3. Rotere håndtakene («e» er netstrømmen) til de når lukket posisjon. (a) Velger, (b) Mekanisk nøkkel, (c) Rille, (d) Frigjøringslås, (e) Håndtak for nettström. Ansvaret for vurdering og erklæring av den fullførte armaturens samsvar (OPTOTRONIC Driver med LED-lyskilde) ligger hos produsenten av armaturen. Det samme gjelder for informasjon til kunden om sikkerhet og om postadressen der produsenten kan kontaktes (referanse til direktiv 2014/53/ΕΥ).

Ⓜ Installations- og driftsoplysninger (indbygget LED-strømforsyning): Tilslut kun LED-belastningsly LED-modulet slukkes, når udgangsspændingen ligger uden for det spændingsområde, der er anført på driveren.

Anvisninger for ledningsforing (se fig. A): Forbind ikke udgangene fra to eller flere enheder. DALI-gränssnittet giver en grundlæggende isolering mod lysnettet. Justering af udgangsström = via programmeringssoftware ved hjælp af DALI-gränssnittet eller via nærfeltskommunikation (NFC) kun hvis fra frakoblet nettström. For flere oplysninger om nærfeltskommunikation (NFC) henvises til Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Enhedens skades permanent, hvis netströmmen tilsluttes klammerne LED+/LED-.
Hermed erklærer Inventronics GmbH, at OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T-radioudstyr overholder direktiv 2014/53/ΕΥ. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: www.inventronicsglobal.com.
Frekvensområde: 13.553-13.567 kHz.
Teknisk support: www.inventronicsglobal.com
1) Konstant ström LED strömforsyning. 2) Fremstillet i Kina. 3) Maksimal mekanisk belastning på 50 N inklusive vægten på LED-modulet til loftsmontering og 25 N til væggmontering. 4) Forberedelse af ledning. Tryk ind. 5) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produktet. 6) t-punkt. 7) Input. 8) Output. 9) Netström. 10) Velegnet til følgende spor. 11) År. 12) Uge.
ADVARSEL: Det er forbudt at lade nogen form for opløsningsmiddel, lim, fedt, olie,

OPTOTRONIC® LED Power Supply

rengöringsmiddel osv. komme i kontakt med OPTOTRONIC-drivener. Sådanne materialer kan forårsage revner i og/eller beskadigelse af enheden, som Inventronics GmbH fralægger sig ansvaret for. 1. Når sporet er forbundet til det trefaset system kan man vælge hvilken fase (L1, L2 eller L3) der skal bruges til at forsyne de enkelte armaturer i systemet ved at bruge den rette selektor (a) på adapteren. 2. Sæt støttenedend ind i sporet indtil du hører et klik eller kan mærke, at den sidder helt fast. Der vil blive tryk på udløseren (c). Sorg for, at den mekaniske nøgle (b) i adapteren sidder korrekt i rillen (e) i sporet. 3. Drej grebet (a, "e" er netstrom) indtil det får tåsepositionen. (a) Selektor, (b) Mekanisk nøgle, (c) Rille, (d) Udløser, (e) Greb til netstrom. Ansvaret for overensstemmelsesvurdering og -deklaration af det færdige armatur (OPTOTRONIC-drivener med LED-lyskilde) påhviler producenten af armaturet. Det samme gælder for kundeoplysningerne om sikkerhed og den pågældende postadresse, som producenten kan kontaktes på (i henhold til direktiv 2014/53/EU).

⑥ Informace k instalaci a provozu (vestavění napájecího zdroje pro LED): Připojujete vyhrádné LED zátežové typy. Modul LED se vypne, když je výstupní napětí mimo rozsah napětí udaného vodičem.

Informace k zapojení (viz obr. A): Nespójujete výstupy dvou nebo více jednotek. Rozhraní DALI nabízí základní izolaci proti síti. Nastavení výstupního proudu = prostřednictvím programovacího softwaru s využitím rozhraní DALI nebo prostřednictvím Near Field Communication (NFC) pomocí v režimu vypnutého napájení ze sítě. Informace o technologii NFC (Near Field Communication) naleznete na stránkách Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Jednotka je navlečená poskozena, jestliže je na svorky LED+/LED- připojeno síťové napětí.

Společnost Inventronics GmbH tímto prohlašuje, že rádiové součranný typy OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T jsou v souladu s evropskou směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o šodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.inventronicsglobal.com.

Frekvencní rozsah: 13 553–13 567 kHz.

Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Napájení LED konstantním proudem. 2) Vyrobeno v Číně. 3) Maximální mechanické zatížení 50 N včetně hmotnosti modulu LED pro montáž na strop a 25 N pro montáž na stěnu. 4) Příprava vodičů. Svorka s měřením kontaktem. 5) Obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku. 6) bod měření teploty t. 7) vstup. 8) výstup. 9) síťový proud. 10) Vhodné pro následující listy. 11) rok. 12) týden.

VAROVÁNÍ: Ovladač OPTOTRONIC nesmí přijít do kontaktu s žádným rozpouštědlem, lepidlem, mazivem, olejem, čisticím prostředkem atd. Takové materiály mohou způsobit prasknutí a/nebo poškození zařízení, za které společnost Inventronics GmbH nese odpovědnost. 1) Pokud je kolejniče připojena k třífázové soustavě, je možné zvolit fázi (L1, L2 nebo L3) pro rozdělení jednotlivých svítek v soustavě pomocí příslušného vodiče (a) adaptéru. 2. Zasuňte opěrný konec do kolejniče, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ nebo neucítíte, že je zcela připraven. Stiskněte se uvolňovací západku (d). Ujistěte se, že mechanický klíč (b) v adaptéru správně zapadá do drážky (c) v kolejniči. 3. Otáčejte rukojetí („e“ je napájení ze sítě), dokud se nedostane do zajišťovací polohy. (a) Volic, (b) Mechanický klíč, (c) Drážka, (d) Uvolňovací západka, (e) Rukojet pro napájení ze sítě. Odpovědnost za posouzení shody a deklarování svítidla jako dokončeného (ovladač OPTOTRONIC s LED světelným zdrojem) nese výrobce svítidla. Totéž platí pro informování zákazníka o bezpečnosti a poštovní adrese s kontaktem na výrobce (viz směrnice č. 2014/53/EU).

⑥ Информация по монтажу и использованию (встроенный источник электропитания LED): Подключайте только тип нагрузки LED. Светодиодный модуль выключится, когда выходное напряжение выйдет за пределы диапазона, указанного на драйвере.

Информация о подключении (см. рис. A): Не соединяйте выходы двух или более устройств. Защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией интерфейса DALI. Регулировка выходного тока = с помощью программного обеспечения для программирования с использованием интерфейса DALI или через NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) при выключенном питании. Если требуется NFC, воспользуйтесь программой Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Устройство будет необратимо повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам LED+/LED-. Настоящим Inventronics GmbH заявляет, что тип радиоборудования OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.inventronicsglobal.com.

Диапазон частот: 13 553–13 567 kHz.

Техническая поддержка: www.inventronicsglobal.com

1) Питание светодиода постоянным током. 2) Сделано в Китае. 3) Максимальная механическая нагрузка 50 N, включая вес светодиода модуля для монтажа на потолок и 25 N для монтажа на стену. 4) Подготовка провода. вставка нажатием. 5) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте. 6) датчик контроля температурного режима. 7) вход. 8) выход. 9) электросеть. 10) Подходит для следующих трековых систем. 11) год. 12) неделя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается допускать попадание растворителя, клея, смолы, масла, чистящего средства и т. п. в драйвер OPTOTRONIC. Такие материалы могут вызвать растрескивание и/или повреждение устройства, за которое Inventronics GmbH не несет ответственности. 1. Когда шина подключена к трехфазной системе, можно выбрать фазу (L1, L2 или L3) для поставки одного светильника в системе с помощью соответствующего переключателя (a) адаптера. 2. Вставляйте опорный конец в направляющую до тех пор, пока не услышите щелчок или не почувствуете, что он полностью зафиксирован. Защелка (d) будет нажата. Убедитесь, что механическая шпонка (b) в адаптере совпадает с канавкой (c) в направляющей. 3. Вращайте ручку (e — это стеть) до тех пор, пока она не достигнет положения блокировки. (a) переключатель, (b) механическая шпонка, (c) канавка, (d) защелка, (e) ручка для подключения к сети. Ответственность за оценку соответствия и декларация готового светильника (драйвер OPTOTRONIC со светодиодным источником света) лежит на производителе

светильника. То же самое относится к информации для клиента о безопасности и почтовой адресе, по которому можно связаться с производителем (ссылка на Директиву 2014/53/ЕС).

⑥ Ақпаратты орнату және қолдану туралы ақпарат (енгізілген жарық диодтың қуат көзі). Тек жарық диодының жұктеме туралы қосуға арналған. Шығыс кернеу драйверде берілген кернеу диапазонын тыс болғанды, жарық диодының модулі ешқ қалды.

Сындар жүзісі туралы ақпарат (А суреттерін қараңыз): Екі не одан арық блоктың шығыстары қосылаы. DALI интерфейсін электр желісінің негізгі оқшаулау функциясын қамтамасыз етеді. Шығыс токты реттеу = DALI интерфейсін пайдаланатын бардарапалық жасақтамға арқылы немесе желінің өшірулі реткіміне гана жақын еркі байланысы (NFC) арқылы. Жақын еркі байланысы (NFC) туралы қосымша ақпаратты Tuner4TRONIC бардарапалық жасақтамасынан қараңыз: www.inventronics-light.com/t4t. Желі LED+/LED- клеммаларына қосыла, құрылғы біржола зақымдалады.

Осы құжат арқылы Inventronics GmbH компаниясы OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T негізгі модулі атты радиожабдық түрін 2014/53/ЕУ директивасындағы талаптар сәйкес келетін хабарлайды. ЕО талаптарына сәйкестік жөніндегі декларацияның толық мәтіні мына мекенжайдан таба аласыз: www.inventronicsglobal.com.

Жілік ақұмы: 13 553 – 13 567 kHz.

Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com

1) Тұрақты LED ток көзі. 2) Қытайда жасалған. 3) Максимальды механикалық жұктеме — 50 Н, оған тәбеге орнатуға арналған жарықдиодды модуль салмағы нем қабырғаға бекітуге арналған 25 N кіреді. 4) Сымды дайындау. Итеру. 5) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды басылым өнімде. 6) Тү нүктесі. 7) Кіріс. 8) Шығыс. 9) Электр желісі. 10) Келесі реттеу үшін жарамды. 11) Жыл. 12) Апта. ЕСКЕРТУ: OPTOTRONIC драйверіне қандай да бір ертікі, желім, майлағыш зат, май, тазалағыш зат және т.б. қолдануға тыйым салынады. Мұндай материалдарды пайдалану нәтижесінде құрылғыға Inventronics GmbH компаниясының жауапкершілігі аясына жатпайтын сызат түсі және/немесе зақым келтіру жағдайлары орын алуы мүмкін. 1. Релье өз фазалы жығыне қосылған кезде, жығыдегі желі жарықшамдарға қуат беру үшін пайдаланылатын фазаны (L1, L2 немесе L3) адаптердің тиісті селекторы (а) кемегімен таңдауға болады. 2. Тірек үшін рельсеке сырт еткен дыбыс естілгенше немесе ол толығымен бекітілгенше енгізіңіз. Босаты ысырмасы (d) басылады. Адаптердегі механикалық кілттің (b) релістері оылқық (c) дұрыс кіретініне көз жеткізіңіз. 3. Түтқаны („e“ арпі желінің білдіреді) күлтұтау күйіне жеткізуге бұрау. (a) Селектор, (b) механикалық кілт, (c) оылқық, (d) босаты ысырмасы, (e) электр желісіне арналған түтқа. Дайын жарықшамның (жарықдиодты жарық көзі бар OPTOTRONIC драйвер) сәйкестігін бағалау және мөлдімде жауапкершілігі шам өндірушісіне жүктеледі. Түтқанышға берілетін қауіпсіздік және ендірілуін бақылаушыға болатын пошта мекенжайы туралы ақпаратқа да қатысты, (2014/53/ЕУ директивасын қараңыз).

⑥ Beépítési és működtetési információk (beépített LED-tápegység): Csak LED-es fényforrást csatlakoztasson. A LED-modul kikapcsol, ha a kimeneti feszültség túllépi a transzformátoron megadott feszültségtartományt.

Vezetékeztési információ (lásd A rajz): Ne csatlakoztassa egymáshoz két vagy több egység kimenetét. A DALI interfész biztosítja a hálózati csatlakozó elleni alapszigetelést.

A kimeneti áramerősség szabályozása szoftveresen programozható a DALI interfészen vagy NFC-n (Near Field Communication) keresztül csak feszültségmentesített módban. A Near Field Communication (NFC) használatához lásd a Tuner4TRONIC szoftvert: www.inventronics-light.com/t4t. A készülék töltékeny, ha a hálózati feszültség a LED+/LED- terminálra kerül.

Az Inventronics GmbH kijelenti, hogy az OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az európai uniós megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő webhelyen tekinthető meg: www.inventronicsglobal.com.

Frekvenciartomány: 13 553 – 13 567 kHz.

Műszaki támogatás: www.inventronicsglobal.com

1) Áramgenerátor LED tápegység. 2) Származási hely: Kína. 3) Maximális mechanikus terhelés: 50 N (a LED-modul súlyát is beleértve) a mennyezetre, illetve 25 N a falra való felszerelés esetén. 4) Huzalok előkészítése. Nyomja be, 5) az abra csak illusztráció, érvényes felirat a termékén. 6) hűvelési egység. 7) Bemennet. 8) Kimennet. 9) Hálózat. 10) Használatához a következő sinekkel. 11) Év. 12) Hétt. FIGYELMEZTETÉS: Nem szabad hagyni, hogy bármilyen oldószer, ragasztó, zsír, olaj, tisztítószor stb. érintkezésbe lépjen az OPTOTRONIC transzformátorral. Az ilyen típusú anyagok repedések és/vagy károkat okozhatnak az eszközben, amely sérülésekért az Inventronics GmbH nem vállalja a felelősséget. 1. Ha a sin háromfázisú rendszerhez van csatlakoztatva, az adapter megfelelő választójával (a) kiválasztandó a fázis (L1, L2 vagy L3) a rendszerbeli világítást előállításához. 2. Illesse a tartóveget a sinbe, amíg egy kattánog hangot nem hall, vagy azt nem érzí, hogy teljesen a helyére került. A kioldózár (d) lenyomódni. Győződjön meg arról, hogy az adapter mechanikus kulcsa (b) megfelelően illeszkedik a sin hornyába (c). 3. Forgassa a fogantyút (az „e” az áramellátáshoz tartozik), amíg el nem éri a zárolási pozíciót. (a) választó, (b) mechanikus kulcs, (c) horny, (d) kioldózár, (e) áramellátás fogantyúja. A megfelelőeségetértelek és a kész világítótestek (OPTOTRONIC-transzformátor LED-fényforrással) vonatkozó nyilatkozat kiadásának felelőssége a világítótest gyártóját terheli. Ugyancsak a gyártó felelőssége, hogy az ügyfél rendelkezésére bocsássa a vonatkozó biztonsági információkat és megadja azt a postacímre, amelyen az ügyfél a gyártóval kapcsolatosá léphet (összehangban a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseivel).

⑥ Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (wbudowany zasilacz LED): Podłączaj tylko jeden typ odbiornika LED. Modul LED zostanie wyłączony, gdy napięcie wyjściowe będzie poza zakresem napięcia podanym na sterowniku.

Wskaźniki dotyczące zasilacza okablowania (patrz rys. A): Nie łącząc je z sobą wysięg dwóch lub większej liczby zasilaczy. Interfejs DALI zapewnia podstawową izolację od sieci elektrycznej. Nastawienie prądu wyjściowego = przez oprogramowanie wykorzystu-

OPTOTRONIC® LED Power Supply

jace do programowania interfejs DALL lub poprzez komunikację bliskiego zasięgu (NFC) dostępna tylko w trybie wyłączono napięcia sieciowego. Informacje o komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) zawiera Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Doprowadzenie napięcia do zacisków LED+/LED- spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

Niniejszym firma Inventronics GmbH oświadcza, że urządzenie radiowe typu OTI DALL 40-220-240-1A0 NFC T spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.inventronicsglobal.com.

Zakres czułości: od 13 553 do 13 567 kHz.

Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com

1) Zasilacz prądu do LED. 2) Wyprodukowano w Chinach. 3) Maksymalne obciążenie mechaniczne 50 N, w tym masa modułu LED, w przypadku montażu sufitowego o 25 N w przypadku montażu naściennego. 4) Przygotowanie przewodu, wepchnięcie. 5) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie. 6) punkt pomiaru temperatury t_c. 7) Wejście. 8) Wyjście. 9) Sieć zasilająca. 10) Odpowiednie do następujących szynprzewodów. 11) Rok. 12) Tydzień.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno dopuszczając do kontaktu żadnego typu rozpuszczalnika, kleju, smaru, oleju, środka czyszczącego itp. ze sterownikiem OPTOTRONIC. Takie substancje mogą być przyczyną porażenia i/lub uszkodzenia urządzenia, za które firma Inventronics GmbH nie będzie ponosiła odpowiedzialności. 1. W przypadku podłączenia szynprzewodu do sieci przelazowej można użyć odpowiedniego selektora (a) adaptera do wyrotu fazy (L1, L2 lub L3) służącej do zasilania poszczególnej oprawy w instalacji. 2. Włóż koniec wspornika do szynprzewodu. 4) usłyszysz dźwięk „kliknięcia” lub poczujesz, że jest wspomniane cokolwiek przymocowane. Zatrzaszcz zważyając (d) zostanie wciśnięty. Upewnij się, że przelaznik mechaniczny (b) w adapterze jest prawidłowo osadzony w rowku (c) w szynprzewodzie. 3. Obracaj uchwyt („e”) oznacza sieć zasilającą) aż do osiągnięcia pozycji zablokowania. (a) Selektor. (b) Przelaznik mechaniczny. (c) Rowek. (d) Zatrzaszcz zważyając. (e) Uchwyt do sieci zasilającej. Za ocenę zgodności oraz sporządzenie deklaracji zgodności gotowej oprawy oświetleniowej (sterownik OPTOTRONIC ze źródłem światła LED) odpowiedzialny jest producent oprawy. Ta sama zasada dotyczy informacji na temat bezpieczeństwa oraz adresu podkretowego do kontaktu z producentem, które są przekazywane klientowi (zgodnie z dyrektywą 2014/53/EU).

☞ Informacje o instalacji a przewadze (wstawany napajający zrod LED): Ako zatazenie pripojte iba LED. Modul LED sa vypnaje, ked je vystupne napätie mimo rozsahu napätia udaneho vodcom.

Informácie o zariadení (viď obr. A): Nespájajte výstupy dvoch alebo viacerých jednotiek. Rozhranie DALL poskytuje základnú izoláciu voči elektrickej sieťi. Nastavenie výstupného prúdu = prostredníctvom programovacieho softvéru pomocou rozhrania DALL alebo pomocou protokolu Near Field Communication (NFC) iba v režime vypnutého sieťového napájania. Informácie o technológii Near Field Communication (NFC) nájdete v Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. V prípade použitia hlavného vedenia na terminály LED+/LED- dôjde k trvalému poškodeniu zariadenia. Spoločnosť Inventronics GmbH týmto vyhlasuje, že základné rádiové zariadenie typu OTI DALL 40-220-240-1A0 NFC T je v súlade s ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.inventronicsglobal.com.

Rozsah frekvencie: 13 553 – 13 567 kHz.

Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) LED napájací zdroj s konštantným prúdom. 2) Vyrobené v Číne. 3) Maximálne mechanické zaťaženie 50 N vrátane hmotnosti LED modulu na montáž na strop a 25 N na montáž na stenu. 4) Príprava vodiča. 5) Svočka s prvým kontaktom. 5) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku. 6) bod merania teploty t_c. 7) Vstup. 8) Výstup. 9) Napájanie. 10) Vhodné pre nasledovné kofajnice. 11) Rok. 12) Týždeň.

VAROVÁNIE: Ovládač OPTOTRONIC nesmie prísť do kontaktu so žiadnym rozpuštěným, lepidlom, mazivom, olejom, čistiacim prostriedkom atď. Takéto materiály môžu spôsobiť prasknutie a/alebo poškodenie zariadenia, za ktoré spoločnosť Inventronics GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť. 1. Po pripojení kofajnic k trifázovému systému je možné vyrotiť fázu (L1, L2 alebo L3) na rozvod jednotlivých svietidiel v systéme, a to prostredníctvom riadneho vodiča (a) adaptera. 2. Podporný koniec zasuňte do kofajnice, kým nebudete počuť zacvaknutie alebo nebudete cítiť, že je úplne pripravený. Uvoľňovacia západka (d) bude zatlačena. Uistite sa, že mechanický kľúč (b) v adaptere správne zapadá do drážky (e) v kofajnici. 3. Otváčajte rukoväťou („e”) je sieť, kým nebudete v uzamknutej polohe. (a) Vojči. (b) Mechanický kľúč. (c) Drážka. (d) Uvoľňovacia západka. (e) Rukoväť pre sieť. Zodpovednosť za posudzovanie zhody a deklarovanie dokončeného svietidla (ovládač OPTOTRONIC s LED svetelným zdrojom) nesie výrobca svietidla. To isté platí pre informáciu zážakníka o bezpečnosti a poštovej adrese, na ktorej je možné kontaktovať výrobcu (odkaz na smernicu 2014/53/EU).

☞ Informácie o nainštalovaní v delovaní (vgrajeno LED-napajanje): Priključite zgoj obremenitev tipa LED. Če pade izhodna napetost zunaj območja napetosti, navedene na gonilniku, se modul LED izklopi.

Informácie o oživení (vidieť obrázok A): Nemajte spájať izoláciu dvíju líb več jedinica. Sučeľje DALL núo osnovnu izoláciu za elektróné vodce. Prilagodba izlázne struje = programiranjem softvera pomocou sučeľja DALL iba putem technológie NFC (Near Field Communication) samo kada je naponi skúšenie. Informácie o NFC (Near Field Communication) technológii potražite u softveru Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Jedinica je trajno oštećena ako se mreži napajati primjenj na priključke LED+/LED-.

☞ Informácie o nainštalovaní v delovaní (vgrajeno LED-napajanje): Priključite zgoj obremenitev tipa LED. Če pade izhodna napetost zunaj območja napetosti, navedene na gonilniku, se modul LED izklopi. Informácie o oživení (vidieť obrázok A): Nemajte spájať izoláciu dvíju líb več. Vmiesnik DALL zagotavlja osnovno izoláciu omežene napetosti. Prilagoditev izhodnega toka = prek programске opreme za programiranje z vmiesnikom DALL ali prek komunikácie s tehnológii bližnjega polja (NFC) izključno v načinu izklopljenega omrežja. Za več informáci o komunikácii s tehnológii bližnjega polja (NFC) si ogledite Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Enota je trajno poškodovana, če omeženo napetost se uporablja za terminalov LED+/LED-.

Podajete Inventronics GmbH izjavljate, da je radijska oprema tipa OTI DALL 40-220-240-1A0 NFC T skladna z Direktivou 2014/53/EU. Polno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.inventronicsglobal.com. Frekvenčno območje: 13 553 – 13 567 kHz.

Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Stalni tok napajanje LED. 2) Izdelano na Kitajskem. 3) Največja mehanska obremenitev 50 N, vključno s težo modula LED, za montažo na strop in 25 N za montažo na

steno. 4) Príprava žice, potisnite noter. 5) Slika je samo za referencu, veljaven natis je na izdelku. 6) senzor temperature. 7) Vnos. 8) Izhod. 9) Omrežje. 10) Primerno za naslednje kabeľské kanale. 11) Leto. 12) Teden.

OPZOORLO: Preprečite stik med katerim koli topilom, lepidlom, mastjo, oljem, čistilnim sredstvom itd. in gonilnikom OPTOTRONIC. Takšni materijali lahko povzročijo razpoke na napravi in/ali poškodbe naprave, za katere podjetje Inventronics GmbH ne odgovarja. 1. Če je trčno svetlo priključeno na trifazni sistem, je mogoče z ustreznim izbirnikom (a) na adapterju izbrati fazo (L1, L2 ali L3), uporabljeno za napajanje posameznih svetilk v sistemu. 2. Nosilni konec vstavite v tračno svetlo tako, da zalistite klik ali začutite, da je popolnoma pritrjen. Pritisnite zaph za sprostitve (d). Prepričajte se, da je mehanski kľuč (b) v adapterju pravilno vstavljen v utor (c) na tračnem svetilu. 3. Obracajte ročico („e” je omrežje), dokler ne dosežete položaja zaklepa. (a) Izbirnik. (b) mehanski kľuč. (c) utor. (d) zaph za sprostitve. (e) ročica za zaph. Za oceno skladnosti in izjavo o sestavljenem svetilu (gonilnik OPTOTRONIC z virom svetlobe LED) je odgovoren proizvajalec svetila. Isto velja za informacije za stranke glede varnosti in poštni naslov, na katerem je proizvajalec mogoče vzpostaviti stik (referenca na Direktivo 2014/53/EU).

☞ Kurulum ve iřletim bilgisi (dahili LED güç kaynağı): Yalnızca LED yük türi bağılyan. Çikis voltajı sürüdüde belirlenmi voltaj aralıgının dışına çıkıldığında LED modülü kapandı. Kablo bağlanmas bilgisi (bakınız şekil A): İki veya daha fazla üniterin çıkışlarını bağlamayın. DALL arızayı, elektrik bağlantısına karşı temel yalıtım sağlıklar. Çıkış akımı düzenlenmesi = DALL arızayı kullanılarak programlama yazılımı veya yalnızca elektrikli bağlantıları kapalı modda tıklayın Yakin Alan (NFC) aracılığıyla. Yakin Alan İletim Sistemi (NFC) için Lütfen Tuner4TRONIC'e başvurun. www.inventronics-light.com/t4t. LED+/LED- terminaline sebeke voltajı uygulanırsa ünite kalıcı olarak hasar görebilir. Inventronics GmbH, OTI DALL 40-220-240-1A0 NFC T türü radyo teçhizatının 2014/53/EU direktifiyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyum beyanına tam metnini şu internet adresinden ulaşılabılır: www.inventronicsglobal.com. Frekans aralığı: 13 553 – 13 567 kHz.

Teknik destek: www.inventronicsglobal.com

1) Sabit akım LED Güç Kaynağı. 2) Çin'de üretilmiştir. 3) LED modülünün ağırlığı da dahil olmak üzere tavana montajda 50 N'lik, duvara montajda 25 N'lik maksimum mekanik yük. 4) Tel Hazırlama. İçeri it. 5) Resim, yazılıma referans amgicileri, gerçerli baskı ünü zeneridir. 6) te ölçüm noktası. 7) Giriř. 8) Çıkış. 9) Sebeke. 10) Ařağidaki profilör için uygundur. 11) Yil. 12) Hafta.

UYARI: OPTOTRONIC sürücü ile hiçbir solenoid, yapıştırıcı, gres, yağ veya temizleyici vb. temas etmemelidir. Uyarı: Yabancı maddelerle temas etmesi halinde cihazda gatlama ve/veya hasar görülebilir. Inventronics GmbH, bu tür hasarlardan sorumlu değildir. 1. Ray, üç fazlı sisteme bağlanıyorsa adaptörleki ayrınci anahtar (a) kullananlar sisteme artırmaları tek tek dağılıcağı şekilde faz (L1, L2 veya L3) seçilebilir. 2. Yerine oturma sesini duyuncaya veya tamamen bağlanıldığını anlayınca kadar destek ucunu raya geçirin. Açma kilidini (b) basılıms olur. Adaptörleki mekanik anahtar (d) rayı yuvaya (c) uydurduğunuz emil olun. 3. Kilitleme konumuna gelene kadar kofajın („e” ana sebekedeki çevirin. (a) Ayrınci anahtar. (b) mekanik anahtar. (c) yuva. (d) açma kilidi. (e) ana sebekelike. Tamamlanmış artırmaları için çıkış kaynağı OPTOTRONIC (Sürücü) uygunluk deęerlendirmesi ve beyanına ilişkin sorumulluk artırmaları üreticisine attır. Aynı şekilde müsterinin güvenliğine ilişkin konularıda bildirimlendirmesinden ve iletisine geçilebilmesi için üreticinin açık adresinin verilmesinden de üreticinin kendisi sorumuldur (2014/53/AB sayılı Direktif).

☞ Informácie o ugradnji i rukovanju (ugradeno LED napajanje): Priključujte samo LED vrstu opterećenja. LED moduli se isključuju kad izlazni napon bude izvan naponskog raspona na upravljačkom sklopu.

Informácie o oživení (vidieť obrázok A): Nemajte spájať izoláciu dvíju líb več jedinica. Sučeľje DALL núo osnovnu izoláciu za elektróné vodce. Prilagodba izlázne struje = programiranjem softvera pomocou sučeľja DALL iba putem tehnológie NFC (Near Field Communication) samo kada je naponi skúšenie. Informácie o NFC (Near Field Communication) technológii potražite u softveru Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Jedinica je trajno oštećena ako se mreži napajati primjenj na priključke LED+/LED-.

☞ Informácie o ugradnji i rukovanju (ugradeno LED napajanje): Priključujte samo LED vrstu opterećenja. LED moduli se isključuju kad izlazni napon bude izvan naponskog raspona na upravljačkom sklopu. Informácie o oživení (vidieť obrázok A): Nemajte spájať izoláciu dvíju líb več jedinica. Sučeľje DALL núo osnovnu izoláciu za elektróné vodce. Prilagodba izlázne struje = programiranjem softvera pomocou sučeľja DALL iba putem tehnológie NFC (Near Field Communication) samo kada je naponi skúšenie. Informácie o NFC (Near Field Communication) technológii potražite u softveru Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Jedinica je trajno oštećena ako se mreži napajati primjenj na priključke LED+/LED-.

Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju. 2) Zemlja podrijetla: Kina. 3) Maksimalno mehaničko opterećenje od 50 N, uključujući težinu LED modula za montažu na strop i 25 N za montažu na zid. 4) Priprema žica, guranje. 5) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu. 6) točka tc. 7) ulaz. 8) izlaz. 9) napon električne mreže. 10) Prikladno za sjeleđe uture. 11) godina. 12) tjedan.

UPOZORENJE: upravljački sklop OPTOTRONIC ne smije doći u dodir s otapalima, ljepljivima, mazivima, uljima, sredstvima za čišćenje i sl. Ti materijali mogu uzrokovati napuknuće ili oštećenje uređaja za koje Inventronics GmbH neće odgovarati. 1. Kad je lanac povezan s trofaznim sustavom, moguće je uz pomoć odgovarajućeg biraa (a) na adapteru odabrati fazu (L1, L2 ili L3) koja će napajati pojedinačna rasvjetna tijela u sustavu. 2. Gurajte potporni ključ u lanac dok ne začujete klik ili osjetite da je posve utaknut. Zasun za otpuštanje (d) bit će pritisnut. Priprezite da se mehanički kľuč (b) na adapteru poklopi s utorom (c) na lancu. 3. Okrećite ročicu („e” označava napon distribucijske mreže) dok ne dođe u položaj za blokadu. (a) biraa. (b) mehanički kľuč. (c) utor. (d) zasun za otpuštanje. (e) ročica za distribucijsku mrežu. Za procjenu skladnosti i izjavu o skladnosti za dovršeno rasvjetno tijelo (upravljački sklop OPTOTRONIC s LED izvorom svjetlosti) odgovoran je proizvođač rasvjetnog tijela. Isto vrijedi za informacije korisnika o sigurnosti i poštanskoj adresi putem koje se korisnik može obratiti proizvođaču (referenca na Direktivu 2014/53/EU).

☞ Instruccijski de montaj i opere (surša de alimentare LED inclusu): Conectați numai sarcini de tip LED. Modulul LED va fi închis când tensiunea de ieșire este în afara intervalului pentru tensiunea asociat driverului.

OPTOTRONIC® LED Power Supply

Indicații de cablare (vedeti fig. A): Nu conectați ieșirile a doua sau mai multe unități. Interfața DALI asigură o izolație de bază în raport cu rețeaua electrică. Reglarea curentului de ieșire = prin software de programare folosind interfața DALI sau prin Comunicare prin câmp de proximitate (NFC) numai în modul decuplat de la rețea. Pentru informații despre Comunicarea prin câmp de proximitate (NFC), consultați Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Unitatea va suferi dacă permanente dacă bornele LED+ /LED- sunt alimentate cu tensiune de rețea. Inventronics GmbH declară prin prezenta că echipamentul radio tip OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.inventronicsglobal.com.

Interval de frecvență: 13.553 – 13.567 kHz.

Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com

1) Sursa de alimentare pe LED cu curent continuu. 2) Produs în China. 3) Sarcina mecanică maximă de 50 N, inclusiv greutatea modului LED pentru montare pe tavan și 25 N pentru montare pe perete. 4) Pregătirea firelor. a) Se împinge înăuntru. 5) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs. 6) punct de control al temperaturii. 7) Intrare. 8) Ieșire. 9) Rețea electrică. 10) Se potrivește cu următoarele (vezi fig. 1) An. 12) Săptămâna.

AVERTISMENT: Este interzis ca driverul OPTOTRONIC să intre în contact cu orice tip de solvent, adeziv, lubrifiant, ulei, substanță de curățare etc. Aceste tipuri de materiale pot provoca fisurarea și/sau deteriorarea dispozitivului, caz în care Inventronics GmbH nu își asumă responsabilitatea. 1. Atunci când șina este conectată la un sistem trifazat, este posibilă selectarea fazei (L1, L2 sau L3) pentru a asigura alimentarea corpurilor de iluminat separate în sistem, prin intermediul selectorului copresenzant (a) al adaptorului. 2. Introduceți capătul suportului în șină până când auziți un „click” sau simțiți că este complet fixat. Mecanismul de deblocare (d) va fi apăsat. Asigurați-vă că se potrivește corect cheia mecanică (b) din adaptor cu canalul (a) din șină. 3. Potți maneta („e”) reprezentă rețeaua de alimentare) până când aceasta ajunge în poziția de blocare. (a) Selector, (b) Cheie mecanică, (c) Canalul, (d) Mecanism de deblocare, (e) Manetă pentru rețeaua de alimentare. Responsabilitatea pentru evaluarea conformității și declarația privind corpul de iluminat complet (Driver OPTOTRONIC) este cu sursă de alimentare producătorului corpului de iluminat. Această lucră este valabilă și în ceea ce privește informarea clientului cu privire la siguranță și la adresa poștală la care poate fi contactat producătorul (consultați Directiva 2014/53/UE).

Ⓜ Informația pentru a монтаж и работа (вградан трансформатор за LED): Свържете само LED тип натоварване. LED модулът ще се изключи, когато изходното напрежение е извън обхвата на напрежението, посочен на контролния модул. Инструкция за обкабеляване (вжх фиг. А): Не свързвайте изходите на два или повече модула. Интерфейсът DALI предоставя базава изолация от електрозахранването. Регулиране на изходния ток = чрез софтуер за програмиране с помощта на интерфейса DALI или чрез NFC (Near Field Communication; комуникация в близко поле) само в режим на изключено електрозахранване. За комуникация в близко поле (NFC) нагледете справка с Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Устройството е напълно поведено ако захранващото напрежение се подаде към клемите LED+ /LED-.

С настоящото Inventronics GmbH декларира, че радиооборудването тип OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.inventronicsglobal.com.

Честотен диапазон: 13 553 – 13 567 kHz.

Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com

1) Светодиодно захранване с постоянен ток. 2) Страна на произход: Китай. 3) Максимално механично натоварване 50 N, включително теглото на LED модула, при таванен монтаж и 25 N при стенен монтаж. 4) Подготовка на проводника. Вкрайните. 5) Изображението е само за информация, тощо изображение върху продукта. 6) Точка 7) Вход. 8) Изход. 9) Електрозахранване. 10) Подходящо за следните роли. 11) Година. 12) Седмича.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Забранява се с контролния модул OPTOTRONIC да влиза в контакт всякакъв вид разтворители, лепила, греси, масла или почистващи препарати и др. Подобен материал може да доведе до образуване на пукнатини и/или повреда на устройството, за което Inventronics GmbH не носи отговорност. 1. Когато релсата е свързана към трифазна система, е възможно да изберете фазата (L1, L2 или L3), използвана за захранване на отделните осветителни тела в системата, чрез подходящия селектор (a) на адаптера. 2. Вкрайните поддръжката край в релсата, докато четете изскачане или усетите, че е напълно прикчен. Закопчалката за освобождаване (d) ще се натисне. Уверете се, че механичният ключ (b) в адаптера съвпада с жлеба (c) в релсата. 3. Завертете на дръжката („e”) е електрозахранването), докато достигнат заключена позиция. (a) Селектор, (b) Механичен ключ, (c) Жлеб, (d) Закопчалката за освобождаване, (e) Дръжката за електрозахранване. Отговорността за оценка на съответствието и декларацията за завершено осветително тяло (OPTOTRONIC контролен модул с LED източник на светлина) е на производителя на осветителното тяло. Същото важи за информацията за клиентите относно безопасността, както и за тази, засягаща пощенския адрес за връзка с производителя (вж връзка с Директива 2014/53/ЕС).

Ⓜ Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (sisseehitatud LED-toide): Ühendage tarbijani ainult LED-tuled. LED-moodul lülitatakse välja, kui väljundpinge on väljaspool tüüpi antud piirväärtusmehhiku.

Juhtmete paigaldamine (vaata joonis A): Ärge ühendage kahe või rohkema üksteisega ühendatud DALI ehk digitaalselt adresseeritav valgustuse juhtimisliinide taga peamiste võrguvoolu isolatsioon. Väljundvoolu seadistus = programmeerimistarkvara kaudu DALI liides või lähiväljaside (NFC) abil, kui pöördute on väljalülitatud režiimis. Teavet lähiväljaside (NFC) kohta leiate Tuner4TRONIC-ist: www.inventronics-light.com/t4t. Seade puruneb jäädavalt, kui toitejuhtmed ühendatakse klemmidele LED+ /LED-. Käesolevaga kinnitab Inventronics GmbH, et raadioseadme tüüp OTI DALI 40-220-

240-1A0 NFC T vastab direktiivile 2014/53/EL nõuetele. EL-i vastavuskindluste kogutekst on saadaval Interneti-aadressil www.inventronicsglobal.com. Sagedusvahemik: 13 553 – 13 567 kHz.

Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com

LED-mooduli maksimaalne mehaaniline koormusvõime 2) Valmistatud Hiinas. 3) LED-mooduli maksimaalne mehaaniline koormusvõime 50 N lakke kinnitamiseks ja 25 N seinale. 4) Juhtmete ettevalmistus. Liikida sisse. 5) Pilt on ainult viitete, kehtiv tempel tootel. 6) T-punkt. 7) Sisend. 8) Väljund. 9) Võrgutoode. 10) Sobib kasutamiseks järgmistel sihtkohtadel. 11) Aasta. 12) Nädal. HOIATUS! Ükski lahus, liim, läär, õel, puhastusvahend pe ei tohi aegimise OPTOTRONIC kokku puutada. Nende ainetega kokkupuutel võib seade mõraneda jäävõi kahjustada. Inventronics GmbH seliste kahjustuste eest ei vastuta. 1. Kui siin on ühendatud kolme faasilise süsteemi, saab adapteri sobiva valitsa (a) abil valida üksikute valgustite sobitamiseks süsteemi faasi (L1, L2 või L3). 2. Sisestage toe ots siini, kuni kuulete klõpsu või tunnete, et see on täielikult kinnitunud. Vajutada tuleb vabastusriv (d). Veenduge, et adapteri mehaaniline võti (b) sobib siini soonde (c). Käepidee pööramine („e”) on võrgutoode, kuni see on lukustussendis. (a) valits, (b) mehaaniline võti, (c) soon, (d) vabastusriv, (e) võrgutoode käepide. Valmis valgusti (LED-valgusallikaga aiam OPTOTRONIC) vastavusandimise ja vastavusdeklaratsiooni nõuete vastavastamine eest vastutab valgusti tootja. Sama kehtib ka klientide esitavate ohutusteabe ja tujoo kontaktaadressi kohta (vide direktiivile 2014/53/EL).

Ⓜ Installavimo ir naudojimo informacija (montuotas LED matinimas): Junkite tik LED tipo aprokva. LED modulis bus išjungtas, kai išvesties įtampa nepateks į įtampos diapazoną, kuris nurodytas ant bloko.

Laidų išvedžiojimas/pajungimas (žr. A pav.): Nesujungkite dviejų ar daugiau įrenginių išvesčių. DALI sąrašą užtikrina bazinė izoliacija nuo matinimo tinklo. Išvesties srovės reguliavimas = programuojami programine įranga naudojant DALI sąrašą arba naudojant atomo lauko ryšį (NFC) tik išjungimo matinimo režimu. Artimojo lauko ryšys (angl. Near Field Communication, NFC) aprašytas svetainės www.inventronics-light.com/t4t skiltyje apie „Tuner4TRONIC”. Įrenginys greičiausiai bus sugadintas, jei matinimo srovę pajungiate prie gnybtų LED+ /LED-. Šiuo dokumentu „Inventronics GmbH” patvirtina, kad „OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T” tipo radijo įrenginys atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.inventronicsglobal.com. Dažnių diapazonas: 13 553-13 567 kHz.

Techinė pagalba: www.inventronicsglobal.com

1) Nuolatines srovės LED matinimo tekimas. 2) Pagaminta Kinijoje. 3) Maksimalus mechaninis krūvis 50 N, įskaitant LED modulio svorį montuojant ant lubų ir 25 N, kai montuojama ant sienos. 4) Laidų paruošimas. Įstumti į prijungimo vieta. 5) Pavaišėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinti ant gamnio. 6) Tė taskas. 7) Ivestis. 8) Išvestis. 9) Matinimas. 10) Tinkia taulo nurodytiems begėlims. 11) Metai. 12) Savaitė.

ĮSPĖJIMAS. Reikia saugoti, kad ant OPTOTRONIC bloko nepatektų jokiy tipikily, kilij, tepalo, alyvos, valymo priemoniu ir t. t. Del šių medziagu prietaisais gali atsirasti įtrūkimy ir (arba) pritaeso padeidimy, uz kuriuos „Inventronics GmbH” neatsako. 1. Kai tikrosio prijungimo galimybę pasitikrinat, galima pasirinkti fazę (L1, L2 arba L3), kuriu sistemoje butu galima pasirinkty atitinku šviestuvu, naudant tinkama adapterio (a) parinkily. 2. Įkliksite atrami galy bagelei, kol išgirsite „spragtelėjimą” arba pajusite, kad jis visiškai privirtintas. Bus nuspaustas atlaisvinimo sklaitis (d). Išstikite, kad mechaninis raktas (b) adapteryje tliptų į grovelę (c) begėlyje. 3. Sukite rankena („e”) yra matinimo tinklas, kol jis pasiekis užfiksuavimo padetį. (a) Parinikilis, (b) Mechaninis raktas, (c) Grovelis, (d) Atlaisvinimo sklaitis, (e) Matinimo tinklo rankena. Uz sukompaktuoto šviestuvo (OPTOTRONIC bloko su LED šviestos šaltiniu) atitikties įvertinimą ir deklaravimą atsakingas šviestuvo gamintojas. Tas pats taikoma informacijai klientams apie saugą ir susijusi pavašo adre, kurio galima susisiekti su gamintoju (nuoroda į 2014/53/ES direktyva).

Ⓜ Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas (iebuvēts LED barošanas avots): Pievienot tikai LED tipa nosodi. LED modulis tiek izslēgts, kad izvades spriegums ir ārpus uz draivera norādītā sprieguma diapazona.

Elektroninstalācijas instrukcijas (skatiet att. A): Nesavienot divu vai vairāku vienību izvades. DALI saskarne nodrošina pamatozoliāciju pret elektrotīklu. Izvades strāvas iestāšana = ar programmēšanu izmantojot DALI saskarni vai ar tūva darbības lauka sakariem (NFC) tikai ja izslēgts tikai spriegums. Informācija par NFC (tūva darbības lauka sakariem) pieejama Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Piemērojoj tika spriegumu LED+ /LED- spalei, ierīce tiek neatgriezeniski bloķēta. Inventronics GmbH nodrošina radio aprīkojuma tija OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T atbilstību Direktīvai 2014/53/ES. Viss ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā tīmekļa vietnē: www.inventronicsglobal.com. Frekvences diapazons: 13 553 – 13 567 kHz.

Tehnisks atbalsts: www.inventronicsglobal.com

1) konstantas strāvas LED jaudas padve. 2) Račots Kinā. 3) Maksimālā mehāniskā slodze 50 N (ieskaitot LED moduļa svaru) uzstādot uz griestiem un 25 N uzstādot uz sienas. 4) Vada sagatavošana, ievadīt savienojuma vieta. 5) Atēls paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, spēkā esošas norādes uz produkta. 6) Tē punkts. 7) Ievade. 8) Izvade. 9) Elektrostrāva. 10) Piemērotā turpnāk minētajam slēdīem. 11) gads. 12) nedēļa.

BRIDINĀJUMS! OPTOTRONIC draiveris nedrīkst nonākt saskarsmē ar jebkāda veida šķidrinātājiem, līmēt, taukiem, eļļām, kurīrienas līdzekļiem u.c. Šādi līdzekļi var izraisīt ierīces plaisas un/vai bojājumus, par kuriem Inventronics GmbH neuzņemas atbildību. 1. Ja slēdes ir pievienotas trifāzai sistēmai, ir iespējams atlasīt fāzi (L1, L2 vai L3), lai nodrošinātu padēvi atsevišķiem sistēmas gaismekļiem, izmantojot atbilstošo adaptera selektoru (a). 2. Ievietojiet balsta galu slēdīs, līdz dzirdams klikšķis vai var sajūst, ka tas ir pilnībā piestrīptais. Tiek nospiesta atlašanās aizdare (c). Pārīcinieties, vai mehāniskā atslēga (b) adapterī atbilst slēdes pozīcijai (c). 3. Grieztiet roktu („e”) ir barošana no tīkla. Izdz tas samiedzēt bloķēšanas pozīcijā. (a) Selektors, (b) mehāniskā atslēga, (c) grope, (d) atlašanās aizdare, (e) barošana no tīkla rokturis. Gaismekļa ražotājs ir atbildīgs par izgatavotā gaismekļa (OPTOTRONIC draiveris ar LED gaismas avotu) atbilstības novērtēšanu un deklarāciju. Tas attiecas arī uz klientiem paredzēto

інформацію пар drošību un adresi, kuru var izmantot, lai sasniegtu ražotāju (atsauce uz Direktīvu 2014/53/EU).

☞ Informācija par instalāciju i rad (ugrađeno LED napajanje): Povežite samo LED tip opterećenja. LED modul će se isključiti ako se vrednost izlaznog napona nalazi izvan naponskog opsega zadatog za drajver.

Informācija o ožičenju (pogledajte sl. A): Ne povežite izlaze dveju ili više jedinica. Interfejs DALI su izolovani od mrežnog priključka. Podačavanje izlaze struje = putem softvera za programiranje pomoću interfejsa DALI ili putem tehnologija bliske komunikacije (NFC) samo u režimu isključenog mrežnog napajanja. Pogledajte Tuner4TROPIC za informacije u vezi sa tehnologijom bliske komunikacije (NFC); www.inventronics-light.com/t4t. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na terminale LED+/LED-.

Kompanija Inventronics GmbH ovim izjavljuje da je radio oprema vrste OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. Frekventni opseg: 13.553 kHz – 13.567 kHz. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom. 2) Proizvedeno u Kini. 3) Maksimalno mehaničko opterećenje od 50 N uključujući težinu LED modula za montiranje na plafon i 25 N za montiranje na zid. 4) Pripremanje žica. gumite. 5) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu. 6) mema tačka tc. 7) Ulaaz. 8) Izlaz. 9) Mrežni napon. 10) Pogodno za sledeće šine. 11) Godina. 12) Nedelja.

UPOZORENJE: Ne sme se dopustiti da bilo kakav rastvarač, lepak, mazivo, ulje, sredstvo za čišćenje itd. dođe u kontakt sa OPTOTRONIC drajverom. Takvi materijali mogu da izazovu pucanje i/ili oštećenje uređaja za koje kompanija Inventronics GmbH ne preuzima odgovornost. 1. Kada je šina povezana na trofazni sistem, moguće je izabrati fazu (L1, L2 ili L3) za napajanje pojedinačnih svetiljki u sistemu putem odgovarajućeg biraća (a) adaptera. 2. Umetnite potporni kraj u šinu dok ne začujete zvuk „klikanja“ ili ne osetite da je u potpunosti zakačen. Reza za otpuštanje (d) će biti pritisnuta. Vodite računa da se mehanički ključ (b) na adapteru poklapa sa žlebom (c) na šini. 3. Potražite ručicu („e“ je električna mreža) dok ne dođe do položaja za zaključavanje. (a) birać, (b) mehanički ključ, (c) žleb, (d) reza za otpuštanje, (e) ručica za električnu mrežu. Odgovornost za procenu usklađenosti i deklaraciju za kompletnu svetiljku (OPTOTRONIC drajver sa LED izvorom svetlosti) snosi proizvođač svetiljke. Isto važi i za pružanje informacija korisniku o bezbednosti i o poštanskoj adresi putem koje se korisnik može obratiti proizvođaču (na osnovu Direktive 2014/53/EU).

☞ Informācija par vstanoļevnenno ta vikoristanno (vbuđovannij blok živļennja svitļodjod): Pđklučajajte tļļki vđvōđvidnij strum navannatļennja dļja svitļodj-

odiv. Svitļodjodnij modļļ vđmmknetļsja, jaččo vđhđdna naprugā vđjde za meži dļļazannu naprugā vđznančennō dļja drajvera.

Informācija par elektrđnđnij provōđđij (dļļe, zđs. A): Ne z'edļučđjte vđvōđđ dvōx i bļļsļe prđstrojē. Interfejs DALI zābeļļevne bazovu izolāciju vđd elektrōmrežđ. Regulovannja vđhđdnō struju vđbuvetļsja šļļļļom programovannja programnō zābeļļevnennja za dļļomōgō interfejsu DALI abō čerez zv'jazok na nevellđkđ vđdstannj (NFC), tļļki jaččo prđstroj nē pđklučennō do mrežđ. Dokļadnđću informāciju par tehnōlogđju zv'jazok na nevellđkđ vđdstannj (NFC) navēdennō v programnōm zābeļļevnennē Tuner4TROPIC: www.inventronics-light.com/t4t. Prđstroj bđde poškōđžennō jaččo vđhđdna naprugā bđde prđkladennā do vđhōđđē LED+/LED-. Otļže, kompanija Inventronics GmbH zāvļavlja, ččo radōobļadnannja tđpu OTI DALI 40-220-240-1A0 NFC T vđdovōđđde Direktđvđ 2014/53/EU. Povđnnđj tēkst deklarācđđ EU par vđdovōđđđstļ mōžna pročđtatļ za posđlannjam: www.inventronicsglobal.com.

Dļļazann čđstot: 13 553 – 13 567 kĦz.

Tēhđčna pđtřmmka: www.inventronicsglobal.com

1) Svitļodjodnij blok živļennja stabđļvōzovannō struju. 2) Zroblennō v Kđttā. 3) maksđmālļnē mehanđčnē navannatļennja stanovđt 50 N razom iz vāgōo svitļodjodnō modļļa dļja vstanoļevnennja na stēļjā, 25 N – dļja vstanoļevnennja na stđnā. 4) Pđdļvōtka dvōx, vstavka natđskannjam. 5) zobražennja vđkorđstovetļsja sļļāč ja k prđklad, dļđnnđj dļruk na prodktu. 6) termōregulōtor 7) vđhđ, 8) vđhđđ. 9) elektrōmrežā. 10) Pđhōđđt dļja vđkazannj nđžņe šđnōprovōđđ. 11) rđk. 12) tđždņē. UVAĦA! Ne dļļoskajate, ččo bđ drajverom OPTOTRONIC kontaktovalđ bđđ-ja rōzčđnnđkđ, klej, mastđla, olđ, oščđvāčāčō tōmō. Takđ materđalđ mōžut spřđčđnnđ rōztrđskovannja ta/abō poškōđžennja prđstrojā, za jākđ kompanija Inventronics GmbH nē nesē vđdovōđđnōstļ. 1. Kōļđ šđnōprovōđđ pđklučennō do třdfaznōj sđstēmđ, mōžna vđbratļ fazu (L1, L2 čđ L3) dļja podannja svitļā okremđ svitļānnđkđ do sđstēmđ za dļļomōgōm vđdovōđđdnō pērmēkannā (a) pērmēkannā. 2. Vstavte kđnčē fđksōtorā v šđnōprovōđđ do kļāšannja abō vđdčņutļ povnōgō z'edānnja. Rōz'edvāļnā zāsuvka (d) bđde natđskannā. Mehanđnnđj kļōč (b) pērmēkannā māē vđhōđđtđ v vđdovđnnđj rōz'em (c) šđnōprovōđđ. 3. Obratļjte rēčķu («e» oznāčāē elektrōmrežķu), pokđ vōnā nē zāfđksōvetļsja. (a) pērmēkannā, (b) mehanđnnđj kļōč, (c) rōz'em, (d) rōz'edvāļnā zāsuvka, (e) rēčķa dļja elektrōmrežđ. Vđdovđnnđstļ za oćđnnķu ta serťfđkat vđdovđnnđstļ gōtōvōo svitļānnđkā (drajver OPTOTRONIC zā svitļodjodnij đđerelom svitļā) leļņđ na vđrobnnķu svitļānnđkā. Te sāmē stōsuetļsja ũ informācđđ dļja spōčđvannā ččođō bēzpeķđ ta ččođō poštōvōj adresđ, za jākō mōžna zv'jazatļsja z vđrobnnķom (posđlannja na Direktđvu 2014/53/EU).

☞ Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

☞ Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland

☞ Forgalmazo: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

☞ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

☞ Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

☞ Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург

☞ Εισαγωγών: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

☞ Inventronics Guangzhou Technology Limited: Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司: 广州市番禺区钟村街祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

☞ INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite

☞ Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417

인벤트로닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

☞ ☞ ☞ ☞ INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

☞ INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED, 1 & 2 ND FLR KAGALWALA HOUSE, PLOT -175, BEHINDMETRO HOUSE, CST RD, KALINA, SANTACRUZ EAST, MUMBAI., Mumbai City, Maharashtra, India, 400098

☞ ⚠ WARNING: DALI (FELV) control terminals are not safe to touch. Circuits connected to any DALI (FELV) control terminal shall be insulated for the LV supply voltage of the control gear, and any terminals connected to the DALI (FELV) circuit will be protected against accidental contact.

INVENTRONICS is a licensee of ams OSRAM. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.



CT0449058
G15126294
2023-09-07



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com