

OPTOTRONIC® LED Power Supply


OT FIT 8/220-240/180 CS S MINI

OT FIT 15/220-240/350 CS S MINI


OT FIT 20/220-240/500 CS S MINI

OT FIT 30/220-240/700 CS S MINI


OT FIT 38/220-240/900 CS S MINI



picture only for reference, valid print on product⁴⁾



picture only for reference, valid print on product⁴⁾



OT FIT	8W	15W	20W	30W	38W
B16	60	56	56	26	26
B10	36	34	34	16	16
	$\leq 16\text{ A}$				
T_H	100 μs				
V_{NAC}	198–264V				

inventronics

OPTOTRONIC® LED Power Supply

		8W		15W		20W		30W		38W	
PIN1	PIN2	Output current I _{rated} [mA]	Input current I _N [mA]	Output current I _{rated} [mA]	Input current I _N [mA]	Output current I _{rated} [mA]	Input current I _N [mA]	Output current I _{rated} [mA]	Input current I _N [mA]	Output current I _{rated} [mA]	Input current I _N [mA]
OFF	OFF	90	30	225	47	400	82	550	118	800	170
OFF	ON	120	33	250	57	450	93	600	128	850	180
ON	OFF	150	36	325	68	475	98	650	139	875	182
ON	ON	180	40	350	73	500	106	700	147	900	184

Current selection by DIP-switch¹¹⁾

(B) Installing and operating information (SELV driver):

Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage drops below 30V or rises above 42V.

Wiring information (see fig. A):

Do not connect the outputs of two or more units. Output current selection via DIP-switch in mains off mode only. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21/22. Lines 21/22 max. 2 m while length excl. modules. Please make sure to switch off the driver via L.

Technical support:

www.inventronicsglobal.com

- 1) Constant current LED Power Supply;
- 2) t_c-punkt; 3) Made in China; 4) picture only for reference, valid print on product;
- 5) Mains; 6) Input; 7) Output; 8) wire preparation; push in; 9) Year; 10) Week;
- 11) Current selection by DIP-switch

(D) Installations- und Betriebshinweise (SELV-Treiber):

Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn die Ausgangsspannung unter 30 V sinkt oder über 42 V steigt.

Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A): Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden.

Die Ausgangsstromauswahl erfolgt nur im netzspannungsfreien Zustand durch die DIP-Schalter. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21/22 Netzversorgung angelegt wird. Max. Gesamtänge der Leitungen 21/22 ohne Module 2 m. Bitte achten Sie darauf, den Treiber über L auszuschalten.

Technische Unterstützung:

www.inventronicsglobal.com

- 1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät;
- 2) t_c-Punkt; 3) Hergestellt in China;
- 4) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 5) Netzversorgung; 6) Eingang; 7) Ausgang; 8) Drahtvorbereitung; einstecken; 9) Jahr;
- 10) Woche; 11) Stromauswahl durch DIP-Schalter

(F) Informations pour l'installation et le fonctionnement (conducteur SELV) :

Branchement avec type de charge LED uniquement. Le module LED s'éteint lorsque la tension de sortie est inférieure à 30 V ou supérieure à 42 V.

Informations de câblage (voir fig. A) :

Ne pas brancher les sorties de deux

unités ou plus. Sélection du courant de sortie via commutateur DIP : couper impérativement l'alimentation secteur au préalable. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliquée aux bornes 21/22. Lignes 21/22 longueur totale max. 2 m hors modules. Veillez à éteindre le pilote via L.

Support technique :

www.inventronicsglobal.com

- 1) Alimentation LED courant constant;
- 2) Point t_c; 3) Fabricate in China;
- 4) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 5) Alimentation électrique; 6) Entrée; 7) Sortie;
- 8) préparation du câble; pression;
- 9) Année; 10) Semaine; 11) Sélection du courant par interrupteur DIP

(I) Informazioni su installazione e funzionamento (driver SELV):

Collegare soltanto tipi di carico LED. Lo spegnimento del modulo LED avviene se la tensione di uscita è inferiore a 30V o superiore a 42V.

Informazioni sul cablaggio (vedi figg. A):

Non connettere le uscite di due o più unità. Seleziona corrente in uscita via DIP switch solamente con rete in modalità spento. L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali 21/22. Linee 21/22 max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi. Si prega di disattivare il driver via L.

Supporto tecnico:

www.inventronicsglobal.com

- 1) Alimentazione LED a corrente costante;
- 2) Punto t_c; 3) Prodotto in Cina;
- 4) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 5) Rete;
- 6) Ingresso; 7) Uscita; 8) cablare; inserire i cavi; 9) Anno; 10) Settimana;
- 11) Selezione della corrente mediante interruttore DIP

(E) Indicaciones de instalación y funcionamiento (conductor SELV):

Conecte solo tipo de carga LED. Si el voltaje de salida es menor de 30 V o mayor de 42 V se producirá una desconexión del módulo LED.

Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A):

No conecte las salidas de dos o más unidades. Ajuste de la corriente de salida mediante el interruptor DIP solo con la red en modo apagado. La unidad resultará dañada si permanece encendida si se aplica tensión de suministro a los terminales 21/22. La longitud total máxima de las líneas 21/22 sin módulo es de 2 m. No olvide desconectar el conductor mediante L. Soporte técnico:

www.inventronicsglobal.com

- 1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto t_c; 3) Hecho en China; 4) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 5) Red; 6) Entrada; 7) Salida; 8) preparación del cable; introducción; 9) Año; 10) Semana; 11) Selección de corriente por interruptor DIP

(P) Informações sobre a instalação e operação (condutor SELV):

Ligue apenas o tipo de carga LED. O desligamento do módulo LED ocorre com tensão de saída inferior a 30V ou superior a 42V.

Informação sobre ligação dos cabos (fig. A):

Não interligar as saídas de duas ou mais unidades. Selecione a corrente de saída via interruptor DIP apenas com a tensão de rede desligada. O transformador fica permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais 21/22. Linhas 21/22 max. 2 m de comprimento total excluindo os módulos. Certifique-se de desligar o condutor via L.

Apoyo Técnico:

www.inventronicsglobal.com

- 1) Alimentación eléctrica del LED por corriente constante; 2) Punto t_c; 3) Fabricado na China; 4) Imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 5) Linha de alimentação elétrica; 6) Entrada; 7) Saída; 8) preparação dos fios; enfiar; 9) Ano; 10) Semana; 11) Selecione a corrente através do interruptor DIP.

(P) Πληροφορίες εγκατάστασης και λειτουργίας (οδηγό SELV):

Σύνδεση μόνο σε τύπο φωτισμού LED. Η μονάδα LED απενεργούεται σταν η τάση εξόδου είναι κάτω από 30V ή πάνω από 42V.

Πληροφορίες καλώδιων (βλ. εικ. A):

Mην συνδέσετε τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Επιλογή ρεύματος εξόδου μέσω διακόπτη DIP μόνο σε λειτουργία απενεργούσης δικτύου. Η μονάδα υφίσταται μόνη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21/22 συνδέθουν με τροφοδοτικό ρεύματος. Γραμμές 21/22 2 μέτρα μεγ. συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργούση τον οδηγό μέσω του L.

Τεχνική υποστήριξη:

www.inventronicsglobal.com

- 1) Ηλεκτρική τροφοδοτική συνεργεύσιμη με LED;
- 2) Σημείο δοκύριο t_c; 3) Χώρα προέλευσης Κίνα;
- 4) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έκπτωση είναι στο πρόσωπο;
- 5) Διάτομο; 6) Εισιτήριο;
- 7) Έξοδος; 8) Προστασία καλώδιου, υψηλής;
- 9) Έτος; 10) Εβδομάδα; 11) Επιλογή ηλεκτρικής έντασης με διακόπτη DIP

(N) Informatie over installatie en gebruik (SELV-driver):

Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. De module wordt uitgeschakeld als de uitgangsspanning onder de 30 V of boven van 42 V komt.

Informatie over bedrading (zie fig. A): Sluit niet de uitgangen van twee of meer units aan. Selecteer de uitgangsstroom via een DIP-switch alleen als de netspanning uit staat. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21/22. Leidingen 21/22 max. 2 m totale lengte excl. modules. Zorg dat u de driver uitschakelt via L.

Technische ondersteuning:

www.inventronicsglobal.com

- 1) Constante stroom LED voeding; 2) t_c-punt;
- 3) Geproduceerd in China; 4) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 5) Net; 6) Ingang;
- 7) Uitgang; 8) draadvoorbereiding; instekker; 9) Jaar; 10) Week; 11) Stroomsterke selectie via de DIP-schakelaar.

(S) Installations- und driftinformation (SELV-driveinhet):

Anslut endast LED-lampor. LED-moduler släcks närs utspänningen sjunker till under 30 V eller överstiger 42V.

Inkopplingsinformation (se fig. A):

Koppla inte ihop kontakterna från två eller fler enheter. Val av utgående ström endast via DIP-omkopplare med huvudströmmen bortkopplad. Enheten går sönder om näströmmen ansluts till kontakterna 21/22. Den maximala totala längden på ledningarna 21/22 är 2 m utan moduler. Var noga med att stänga av drivheten via L.

Tekniskt stöd:

www.inventronicsglobal.com

- 1) Konstantström LED-strömförsljning;
- 2) t_c-punkt; 3) Tillverkad i Kina; 4) Bild endast avsedd som referens, giltig tryck på produkten; 5) Nätspänning; 6) Ingång;
- 7) Utgång; 8) kabelförberedelse; stick in; 9) År; 10) Vecka; 11) Strömvälv på DIP-switch

(H) Asennus- ja käyttötiedot (SELV-ohjaajan):

Kytke ainoastaan LED-kuormitustypillinen. LED-moduuli kytkeytyy pois pääältä, kun lähtöjännitys on alle 30V tai yli 42V.

Kytkenäytöiden (katso kaavio A):

Älä kytke kahden tai useamman yksikön lähtöitä toisiinsa. Lähtövirtauksen valinta DIP-

OPTOTRONIC® LED Power Supply

Kytikmellä ainoastaan, kun sähköverkko on poikkytettynä. Yksikkö vahingoittuu jos kytkentätilat 21/22 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21/22 maks. 2 m kokonaispituus. Muista kytkeä ohjaus pols pääältä L:n kautta.

Tekninen tuki:
www.inventronicsglobal.com

- 1) Tasavirtalähde led-moduuleille; 2) t_c-piste; 3) Valmistettu Kiinassa; 4) kuva on vain viitteellinen, tuotteeseen painettu on pätevä; 5) Verkkopäätin; 6) Sisääntulo; 7) Ulostulo; 8) johtimen kuorinta; liitos; 9) Vuosi; 10) Viikko; 11) Virtavalinta DIP-kytkimellä

DK Installasjons- og driftsinformasjon (SELV-driver):
Koble kun til LED-belastringstypen. LED-modulen blir slått av når utgangsspanningen faller under 30V eller overstiger 42V.

Kablingsinformasjon (se fig. A):

Ikke koble samme utganger for to eller flere enheter. Utgangsstroommen må kun velges med DIP-bryter når strommen er slått av. Enheten er permanent skadet hvis strommettet brukes til terminalene 21/22. Ledningene 21/22 maks. 2 m full lengde ekskl. moduler. Husk å slå av driveren via L.

Teknisk støtte:
www.inventronicsglobal.com

- 1) Konstant strøm LED strømforsyning;
- 2) t_c-punkt; 3) Produsert i Kina; 4) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet; 5) Ledningsnett; 6) Inngang; 7) Utgang; 8) ledningsforberedelse; skyv inn; 9) År; 10) Uke; 11) Strømvalg ved hjelp av DIP-bryter

DK Oplysninger om installation og drift (SELV-driver):

Tilslut kun LED-belastringstypen. LED-modul slukkes, når udgangsspændingen er under 30V eller over 42V.

Anvisninger for ledningsføring (se fig. A):

Forbind ikke udgangene fra to eller flere enheder. Udgangsstrømmen via DIP-omskifteren må kun vælges ved frakoblet netstrøm. Enheden skades permanent, hvis netstrømmen tilsluttes klemmerne 21/22. Linjerne 21/22 maks. 2 m fuld længde eksklusive moduler. Sørg for at slukke driveren via L.

Teknisk assistance:
www.inventronicsglobal.com

- 1) Konstant strøm LED strømforsyning;
- 2) t_c-punkt; 3) Fremstillet i Kina; 4) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produkt; 5) EL-net; 6) Input; 7) Output;
- 8) ledningsforberedelse; tryk ind; 9) År;
- 10) Uge; 11) Stromvalg med DIP-kontakt

CZ Pokyny pro montáž a provoz (ovládací SELV):

Připojte výhradně LED zářivkového typu. Modul LED se vypne, pokud výstupní napájetí klesne pod 30V nebo překročí 42V. Informace k zapojení (viz obr. A):

Nespojujte výstupy dvou nebo více jednotek. Nastavení výstupního proudu prostřednictvím přepínače DIP pouze v režimu vypnutí přívodu energie. Jednotka je trvale poškozena, jestliže je na svorky 21/22 připojeno síťové napájetí. Linje 21/22 max. 2 m můžou délkou bez modulů. Nezapomeňte, prosím, zdroj vypnout pomocí L.

Teknická podpora:
www.inventronicsglobal.com

- 1) Napájení LED konstantním proudem;
- 2) bod měření teploty t_c; 3) Vyrobeno v Číně; 4) obrázek jen jako referenze, platný potisk je na výrobku; 5) Sít'; 6) Vstup; 7) Výstup; 8) příprava vodících; zatačení; 9) Rok; 10) Týden; 11) Volba proudu pomocí spináče DIP.

RU Информация об установке и эксплуатации (драйвер SELV):

Подключите только тип оголовка LED. Светодиодный модуль отключается, если выходное напряжение падает ниже 30 В или поднимается выше 42 В.

Информация о подключении (см. рис. А):

Не соединяйте выходы двух или более устройств. Регулировка выходного тока с помощью DIP-переключателя только в режиме отключеного сетевого питания. Устройство будет неисправно повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам 21/22. Выходы 21/22 макс. общая длина - 2 м, исключая модули. Не забудьте выключить драйвер через L.

Техническая поддержка:
www.inventronicsglobal.com

- 1) Питание светодиодов постоянным током; 2) датчик контроля температурного режима; 3) Сделано в Китае; 4) изображение используется только в качестве примера, действительна печать на продукте; 5) Питание; 6) Вход; 7) Выход; 8) подготовка провода; вставки нажатием; 9) Год; 10) Неделя; 11) Выбор силы тока с помощью DIP-переключателя

KG Орнату жана иске көсу ақпараты (SELV драйвері):

Тек жарық, диодының жүктеме түріне косуға арналған. Шыбын көрнек 30-Втан темен түсे немесе 42-Втан асып кетсе, көзбүр, диодының модулі шын қалады.

Сымдаш жүйесін тұралы ақпарат (А суреттерін қарастырыңыз):

Екі нең артық болыңыз шығыстарлық көспанасы. Қызық токты тек қана күт желісінен, ешірүүлештік режимінен DIP ауыстырып-көшкесін арқылы тандага болады. Егер электр желисі 21/22 терминалдарында 21/22 жепелерине, барышша үздіндігін 2 м модульдерне қартасты қолданысынан, кондырылған тұрақты түрде істен шығады. Жөтөкті L арқылы ешірүлгенде қадағаланыңыз.

Техникалық кодау:
www.inventronicsglobal.com

- 1) Тұрақты LED ток көзи; 2) ТБ нүктесі;
- 3) Қытайдай жасалған; 4) Сурет тек мысынан ретінен берілген, харәмды басылып енгіз; 5) Электр желисі; 6) Кірік күят; 7) Шыбын күят; 8) ын дайындау; итеру; 9) Жыл; 10) Атта; 11) DIP көкшілешмен таңдау

HU Felszerelési és üzemeltetési információk (SELV-transzformátor):

Csak LED-es fényforrást csatlakoztasson. A LED-modul kapcsolóval, ha a kimeneti feszültség 30V alá csökken, illetve 42V fölött nő.

Vezetékeszeti információ (lásd A rajz):

Nem csatlakoztassa egymáshoz két vagy több egységet kimenetet. A kimeneti áramerősségek DIP-kapszolón keresztül csak feszültségmentesítést módban lehet kiválasztani. A készülék tönkremegyi, ha a hálózati feszültség a 21/22 terminálra kerül. A 21/22 minimanokon lévő vezeték maximális hossza 2 m. A vezérítő minden az L-es keresztlű kapszolja ki.

Tekniki támogatás:
www.inventronicsglobal.com

- 1) Áramgenerátor LED, tápegység; 2) hőmérsékli egység; 3) Szárazasági hely; 4) Árak és csak illusztráció, érvényes felirat a terméken; 5) Hálózat; 6) Bemenet; 7) Kimenet; 8) huzal-előkészítés; nyomás bemenet; 9) Év; 10) Hét; 11) Áramerősségi választás DIP kapszolóval

PL Informacje dotyczące instalacji i obsługi sterownika SELV:

Podłączyc tylko jeden typ odbiornika LED. Moduł LED zostanie wyłączony, gdy napięcie wyjściowe spadnie poniżej 30V lub wzrosnie powyżej 42V.

Wskazówki dotyczące kablowania (patrz rys. A):

Nie łącząc za sobą wyjść dwóch lub większej liczby zasilaczy. Wyboru prądu wyjściowego za pomocą przełącznika dwustanowiskowego dokonuj tylko w trybie wyłączonego napięcia sieciowego. Dopradowanie napięcia do zasilników 21/22 spowoduje nieodwzorcawalne uszkodzenie urządzeń. Maksymalna łączna długość przewodów 21/22 wynosi 2 m bez modułów. Układ sterujący należy wyłączyć, używając L.

Współpracie techniczne:
www.inventronicsglobal.com

- 1) Zasilacz prądowy do LED; 2) punkt pomiaru temperatury t_c; 3) Wyprodukowane w Chinach; 4) Obraz sługi jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajdzie się na produkcie; 5) Zasilanie; 6) Wejście; 7) Wyjście; 8) rzeczywisty przewód; naciśnij; 9) Rok; 10) Tydzień; 11) Ustawienie natężenia prądu za pomocą przełącznika typu „DIP-switch”

SK Návod na inštalačiu a použitie (ovládač SELV):

OK aža zaistenie pripojenie iba LED. Modul LED diódovo osvetlenia sa vypne, keď výstupné napájacie klesne pod hodnotu 30V alebo vystúpi nad hodnotu 42V.

Informácie o zapojení (viz obr. A):

Nesprávajte výstupy dvoch alebo viacých jednotiek. Výber výstupného prúdu prostredníctvom DIP prepínača len v režime vypnutého sieťového napájania. V prípade použitia hlavného vedenia na terminály 21/22 dojde k trvalému poškodeniu zariadenia. Vedenia 21/22 môžu mať maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez modulov. Nezabudnite vypnúť ovládacie prostredníctvom L.

Teknická podpora:
www.inventronicsglobal.com

- 1) LED modul kapcsolóval; 2) bod merania teploty t_c; 3) Zemlia podriedita; Kina; 4) slika služi samo ako referencia, väčší ipsis na prouzidlo; 5) Mreža; 6) Uzaz; 7) Izol; 8) priprema ožičenia; utaknuti; 9) Godina; 10) Tjedan; 11) Odabir struje putem DIP prekidača

na výrobku; 5) Napájanie; 6) Vstup; 7) Výstup; 8) príprava vedení; vlačiť; 9) Rok; 10) Tyždeň; 11) Výber prúdu pomocou prepináča DIP

SU Informacije o namestitvi in uporabi (gonilnik SELV):

Prikličujte zgolj obremenitev tipa LED. Modul LED se izklopi, ko izhodna napetost pada pod 30V ali se dvigne nad 42V.

Informacije o ožičenju (glejte sliko A):

Ne povežujte izhodov dveh ali več enot. Izbor izhodnega toka prek stikalca DIP samo pri izklopilom omrežjem napajanja. Enota je trajno poškodovana, če omrežje napetost se uporablja za terminal 21/22. Načaja skupna dolžina linija 21/22 brez modulov je 2 m. Poskrbite, da boste gonilnik izklopili prek L.

Teknica podpora:
www.inventronicsglobal.com

- 1) Stabilni tok napajanje LED; 2) senzor temperature; 3) Izdelano na Kitajskem; 4) Slika je samo za referenco, veljavljena natis je na izdelku; 5) Napeljava; 6) Vhod; 7) Izhod; 8) žica; pritisnite; 9) Leto; 10) Teden; 11) Izbera toka s stikalom DIP

TR Kurulum ve işletim bilgileri (SELV sürücüsü):

Yalnızca LED yük türü bağlayın. Çıkış voltajı 30 V'nın altında düzüştüğünde veya 42V'nin üzerinde çırıldığında LED modülü kapatın.

Kablo bağlanışlı bilgisi (bakınız şekil A): İki veya daha fazla ünite竺ünen çıksız bırakmayın. Çıkış akımı düzünenmesi yalnızca şebekə kapılı modundayken DIP anahtarı aracılığıyla. 21/22 terminalerine şebekə voltajı 30 V'nın alta düzüştüğü veya 42V'nin üzerinde çırıldığında LED modülü kapatın.

Teknik destek:
www.inventronicsglobal.com

- 1) Sabit akım LED Güç Kaynağı; 2) t_c ölçüm noktası; 3) Çin'de üretilmiştir; 4) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli olanın üzerinde; 5) Şebeke; 6) Giriş; 7) Çıkış; 8) kablo koruyucu; iterek yerlestir; 9) Yil; 10) Hafta; 11) DIP-anahatının akım seçimi

HR Informacije o postavljanju i korištenju (SELV driveru):

Prikličujte samo LED vrstu opterećenja. LED modul isključi se uživo putem odabira na terminalima 21/22.

Informacije o ožičenju (vidi odlomak A): Nemojte spajati izlaze dviju ili više jedinica. Izlaznu struju putem DIP prekidača odaberite samo kada je napon isključen. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na priključke 21/22. Maks. ukupna dužina vodova 21/22 izuzev modula je 2 m. Obavezno isključite pogon putem L-a.

Teknička podrška:
www.inventronicsglobal.com

- 1) Pogonski uređaj LED koji konstatno isporučuje el. energiju; 2) točka t_c; 3) Zemlja podrijetla; Kina; 4) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvod; 5) Mreža; 6) Uzalj; 7) Izol; 8) priprema ožičenja; utaknuti; 9) Godina; 10) Tjedan; 11) Odabir struje putem DIP prekidača

⑩ Informații privind instalarea și operarea (alimentator SELV):
Conectați numai sârncini de tip LED. Modulul LED sau de decuplat când tensiunea de ieșire scade sub 30V sau crește peste 42V.

Indicații de căblare (vedeti fig. A):
Nu conectați ieșirile a două sau mai multe unități. Selectarea curentului de ieșire prin comutatorul DIP se face numai în modul decuplat de la rețea. Unitatea va suferi daune permanente dacă bornele 21/22 sunt alimentate cu tensiune de rețea. Lungimea maximă a conductelor 21/22 este de 2 m, fără module. Aveți grijă să opriți driverul prin intermediu L.

Asistență tehnică:
www.inventronicsglobal.com

1) Sursa de alimentare pt LED cu curent continuu; 2) punct de control al temperaturii; 3) Produs în China; 4) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se afișează pe produs; 5) Retea; 6) Intrare; 7) ieșire; 8) pregătire cablurilor; 9) apasă; 9) An; 10) Septembra; 11) Selectare curent prin comutator DIP

⑪ Informația za instalirane și rada (SELV dрайвер):
Свържете само LED тип натоварване. LED модулът ще се изключи, когато изходното напрежение падне под 30V или превиши 42V.

Инструкция за окабеляване (виж фиг. А):
Не сървайте изходите на два или повече модула. Изходният ток се избира чрез DIP превключвател само в режим на изключено електрозареждане. Устройството е напълно повредено ако захранвато напрежението се подаде към клеми 21/22. Мак. 2 м без модула цялостна дължина на линии 21/22. Не забравяйте да изключите драйвера чрез L.

Техническа поддръжка:
www.inventronicsglobal.com

1) Светлоидно захранване с постоянен ток; 2) тс точка; 3) Страна на произход: Китай; 4) изображението е само за информация, точно изображене върху продукта; 5) Мрежово захранване; 6) Вход; 7) Изход; 8) застичване на проводника; вакуум; 9) Година; 10) Седмица; 11) Избор на ток чрез DIP превключвател

⑫ Paigaldus- ja kasutusesteave (SELV draiver):
Ühendage tarbijana ainult LED-tuled. LED-moodul lälitub välja, kui väljundipinge langeb allt 30V või tõuseb üle 42V. Juhtmete paigaldamine (vaata joonis A):
Ärge ühendage kahe või rohkem üksust väljundit. Väljundvoolu valimine DIP-lülit kaudu üksnes väljana

lälitudat peavooluga. Seade puruneb jäädavalt, kui toitejuhtmed ühendatakse klemmidesse 21/22. Juhtmete 21/22 kogupikkus max 2 m, ilma moodulite. Palun lülitage ajam välja L-i kaudu.

Tehniline tugi:
www.inventronicsglobal.com

1) LED püsivoolualiklus; 2) tc-punkt; 3) Valmistatud Hiinas; 4) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootet; 5) Toitekaabel; 6) Sisenemine; 7) Väljumine; 8) juhe ettevalmistus; vajutage siisse; 9) Aasta; 10) Nada; 11) Voolu valik DIP-lülitiga

⑬ IDEigimo ir ekspluatavimo informacija (SELV maitinimo šaltinis):

Junkite kat LED tipo apkrovą. LED modulis bus išjungtas, kai išvesties itampa nukris žemiau 30V arba pakis virš 42V.

Laidų išvedėjimas/pajungimas (žr. A pav.):
Nesujunkite dviejų ar daugiau įrenginių išvesčių. Išvesties srovės pasirinkimas per DIP jungikli galimas tik išjungus tinklinį maitinimą. Įrenginys greičiausiai bus sugadintas, jei maitinimo srovė pajungiamama prie gnybtų 21/22. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 2m. Nepaimkite išjungti bloka per L.

Tehnini pagalba:
www.inventronicsglobal.com

1) Nuolatinės srovės LED maitinimo tiekimas; 2) tc taškas; 3) Pagaminta Kinijoje; 4) paveikslėlis pateiktas tik informaciniuose tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gamino; 5) Tinklo itampa; 6) Išadas; 7) išadas; 8) laido paruošimas; išstumimas; 9) Metal; 9) Savaitė; 11) Srovės pasirinkimas pagal DIP jungikli

⑭ Instalācijas un lietošanas informācija (SELV draivers):

Pievienot tikai LED tipo noslodzi, LED modulis tiek atslēgtas, ja izvades spriegums nokritas zem 30V vai pārsniedz 42V.

Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A):
Nesavienot divu vai vairiū vienību izvades. Izvades strāvas izvēle ar DIP slēdzi, tikai ja izslēgts tikla sprēgums. Pielēmējot tikla sprēgumu 21/22, spālfei, iešo tiks neatgriezeniski bojata. Maksimalais kopējais garums 21/22, īņaija ir 2 m, neskaitot moduljus. Izsležiet draiveri ar L.

Tehnikais atbalsts:
www.inventronicsglobal.com 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) tc punkts; 3) Ražots Kinā; 4) Attēls paredzēti tikla informatīvos nolikums, spēkā esošas norādes uz produkta; 5) elektrotīki; 6) ievade; 7) izvade; 8) vada sagatavošana; iespiediet uz iekšu; 9) gads; 10) nedēļa; 11) Strāvas noteikšana ar DIP slēdzi

⑮ Informacije o ugradnji i rukovanju (SELV drujer):
Povežite samo LED tip opterećenja. LED modul će se isključiti kada izlazni napon padne ispod 30V ili premaši 42V.

Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A):

Ne povežujte izlaze dveju ili više jedinicu. Izbor izlazne struje preko DIP prekidača samo u režimu isključenog međunog napajanja. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na terminalne 21/22. Maks. ukupna dužina vodova 21/22 izuzev modula je 2 m. Vodite računa da isključiti pobudivač putem L.

Tehnička podrška:

www.inventronicsglobal.com

1) LED izvor napajanja prekidanom strujom; 2) merna tačka tc; 3) Proizvedeno u Kini; 4) sliku samo za referencu, vazeća štampa na proizvodu; 5) Mrežni napon; 6) Ulaz; 7) Izlaz; 8) priprema zice; ugurati; 9) Godina; 10) Nedelja; 11) Izbor struje pomoći DIP prekidača

⑯ Відомості про становлення та експлуатацію (трансформатор SELV з безпечною надіниською напругою):

Підключаєте тільки відповідний струм навантаження для світлодіодів. Світлодіодний модуль вимикається, якщо вихідна напруга опускається нижче 30 В або підвищується вище 42 В.

Інформація про електричний проводі (див. рис. А):
Нé з'єднуйте виводи двох і більше пристрій. Вíйдірайте відхідний струм за допомогою DIP-перемикача, лише коли вимкнено живлення від мережі. Пристрій буде пошкоджено якщо вихідна напруга буде прикладена до вихідів 21/22. Максимально дозволена довжина кабеля, що під'єднується до вихідів 21/22, складає 2м, виключаючи довжину модуля. Не забудьте вимкнути драйвер за допомогою елемента L.

Технічна підтримка:

www.inventronicsglobal.com

1) Світлодіодний блок живлення стабілізованого струму; 2) терморегулятор; 3) Зроблено в Китаї; 4) зображення використовується лише як приклад, дійсний друк на продукті; 5) Мережі; 6) Вхід; 7) Вихід; 8) підготуйте дроти; затисніть їх; 9) Рік; 10) Тиждень; 11) Вибір сили струму за допомогою DIP-перемикача

⑰ Εισαγωγέας: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

⑱ Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

⑲ Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland

⑳ Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

㉑ Uvoznički: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

㉒ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

㉓ Извентроникс Нидерланды Б.В., Полуксстраат 21, 5047 РА Тилбург

㉔ Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司；广州市番禺区钟村街祈福新邨华裕路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

㉕ INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite

㉖ Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daeo 417

인번트로닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

㉗ INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

㉘ INVENTRONICS SSL India Private Limited, 4th and 5th floor, B Wing, Valipeer Road, Kalyan West, Kalyan, Maharashtra-421301

EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 62384



C10449057
G15130201
21.01.25
22
PAP

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com